



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/08103/2019/INV/HoJ

V Bohumíně dne 01. 04. 2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Číslo jednací:	MUBO/08103/2019/INV/HoJ
Název zakázky:	Zateplení fasád a oprava střech bytových domů na ul. Jateční v Bohumíně
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Název/ obchodní firma zadavatele:	Město Bohumín
se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Ve výkazu výměr pro BD 865-965 je v položce č. 86 dveře Al vchodové uveden počet 3ks; ve specifikaci této položky 4ks. Žádáme o upřesnění počtu kusů.
- 2) Ve výkazu výměr pro BD 183,212,241 je v položce č. 113 okno Al otevíravé uveden počet 5ks; ve specifikaci této položky je uveden počet 6ks. Žádáme o upřesnění počtu kusů.
- 3) Ve výkazu výměr BD 266-276 je v položce č. 115 okno Al otevíravé uveden počet 5ks; ve specifikaci této položky je počet 8ks. Žádáme o upřesnění počtu kusů.
- 4) Celkový prostup U_d má být do $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$? V zadání je U_w – což je koeficient pro okna. Platí tento koeficient, jelikož pokud ano, tak toto u hliníku nejde dosáhnout pouze s dvojsklem a tím spíše, je-li do výplně vestavěna sestava se schránkami.
- 5) Je myšleno samozamykacím bezpečnostním mechanickým zámek panikové kování?
- 6) Bezpečnostní vložka má být jaké třídy a kolik klíčů má být v dodávce?

Odpověď:

1-3) Uvažujte počty výplní tak, jak jsou uvedeny ve výkazu výměr.

4) Hodnotu $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ součinitele prostupu tepla uvažujte pro okna i dveře v případě parametru pro samotné zasklení (jen jako parametr U_g). Celková hodnota součinitele prostupu tepla v případě dveří i oken ať nepřesahuje normový požadavek, tzn. požadované hodnoty tohoto parametru.

5) Jedná se o mechanický zámek, který pomocí doražení samozavíračem aktivuje prostřednictvím spec. vložky automatické vysunutí závary. Ano, měl by mít panikovou funkci, kdy je možné uzamčené dveře otevřít pouze zevnitř.

6) Bezpečnostní třída 1, základní ochrana. V rámci nabídky uvažujte dodání 40 ks klíčů pro č.p. 149 a 40 ks klíčů pro č.p. 152. Pro čtyři domy č.p. 166,177,179; 197,207,215; 183,212,241; 266,271,276 uvažujte 22 ks na každý ze čtyř domů. V případě dvou sekcí č.p. 865,875; 964,965 pak uvažujte 28 ks na každou sekci.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic