



RP1.2



RP2.1



Rozváděč: BP-U-600/12-C
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP30
Požární klasifikace: EI 30 DP1-S
Dveře: Plechové plně s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 635 x 1200 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 168).

Rozváděč: BP-U-600/12-C
Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP30
Požární klasifikace: EI 30 DP1-S
Dveře: Plechové plně s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 635 x 1200 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 7 (modulů 168).

Vedoucí projektant – Ing. Ludmila Rojíčková		 <div><div>mobil:</div><div>+420 775 33 43 18</div><div>+420 777 19 20 39</div><div>Havlíčkovo nábřeží 2728/38</div><div>702 00 Ostrava–Moravská Ostrava</div><div>Česká republika</div><div>www.rpprojekt.cz</div><div>IČ: 278 51 400</div><div>DIČ: CZ27851443</div><div>e-mail:</div><div>rojickova@rpprojekt.cz</div><div>polach@rpprojekt.cz</div></div>	
Projektant Martin Polách			
Vypracoval Libor Fiala			
Stavebník	MĚSTO BOHUMÍN – MÚ, odbor školství, kultury a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín		
Název stavby: Oprava elektroinstalace a stavební úpravy MŠ Čáslavská 335, 735 81 Nový Bohumín Část: D.1.4 - Silnoproudá elektroinstalace Název výkresu: Rozvaděč RP1.2,RP2.1 - Technický list		Profese	Elektroinstalace
		Č. zak.	090621
		Stupeň	TP
		Datum	11/2021
		Formát	1xA4
		Měřítko	Číslo výkresu
		////	090621-20-11