



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/08230/2022/INV/Jo
V Bohumíně 15. 2. 2022

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

„Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně – sadové úpravy“

Zadavatel: Město Bohumín

zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČO: 00297569

DIČ: CZ 00297569

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 27-1721638359/0800

Kontaktní osoba: Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 177

e-mail: jochimova.lenka@mubo.cz nebo

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 242

e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz

Identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na vypracování PD: Ing. Magda Cigánková Fialová, Ateliér ZAKA22, Českobratrská 7, Ostrava 2.

Dotaz dodavatele č. 2:

V položkovém rozpočtu je uvedeno toto množství osiva:

107	M	00572100	osivo jetelo-bylinno-tráva intenzivní víceletá (květnatá louka)	kg	3,161
			6322*0,025		158,050
			Součet		158,050
			158,05*0,02 Přepočtené koeficientem množství		3,161
108	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	89,173
			(10866+670+832)*0,35*1,03		4 458,664
			Součet		4 458,664
			4458,664*0,02 Přepočtené koeficientem množství		89,173

V technické zprávě je uvedeno:

Parkový trávník – Výsevni dávka 30 – 35 g/m²

Květnatý trávník – Doporučený výsev:

- Pro ruční setí 2 g na 1 m²

Travníky se zakládají na ploše:

99	K	181451151	Založení květnatého travníku plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6 322,000
	VV		"květnatý travník - louka" 6322		6 322,000
	VV		Součet		6 322,000
100	K	181451131tr	Založení travníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15 652,000
	VV		"travník" 14150+670+832		15 652,000
	VV		Součet		15 652,000

Množství osiva pro parkový travník by v případě výsevu 30 g/1 m² mělo být 469,56 kg.

Množství osiva pro květnatý travník by v případě výsevu 2 g/1 m² mělo být 12,644 kg.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil položky č. 107 a 108 na základě dotazu.

Zadavatel opravil také položku č. 98 v souladu s textem v technické zprávě..

Zadavatel zveřejňuje nově výkaz výměr - příloha č. 7 – upravený výkaz výměr.

Zadavatel stanovuje nový termín pro podání nabídek:

Maximální lhůta podání: **28. 2. 2022 do 10:00 hodin.**

Okamžikem podání nabídky je považována doba elektronického převzetí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic

Příloha č. 7 – upravený výkaz výměr