


TRASA V MÍSTĚ OTEVŘENÉHO VÝKOPU

VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM



POZNÁMKA :

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3 + PEN AC 50 Hz 230/400V/TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2

ČL.411.4 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ČL.413.1.2 - POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000-5-51 ed.3

AD1 = VENKOVNÍ PROSTORY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O. HŘBITOVNÍ 651/8 TĚRLICKO	
ING. IVAN ŠNAPKA	ING. IVAN ŠNAPKA		
KATASTR: SKŘEČOŇ	PARC.Č. 2415/2 A PŘÍLEHLÉ		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, BOHUMÍN, 735 81		DATUM	10/2021
STAVBA: KANALIZACE A CHODNÍK BOHUMÍN - SKŘEČOŇ - 1. ETAPA		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:25
SO 401 PŘÍPOJKA NN PŘÍČNÝ ŘEZ		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.02