



Bohumín, 01.03.2022

Č. j.: MUBO/08440/2022/JR

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce

Výměna centrálního záložního zdroje UPS bohumínské radnice

Zadavatel:	město Bohumín
zastoupené:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
sídlo:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO:	00297569
DIČ:	CZ00297569
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín
číslo účtu:	1721638359 / 0800
kontaktní osoby:	Ing. Jiří Rozsypal, správce informačních technologií telefon 596 092 202, e-mail: rozsypal.jiri@mubo.cz Bc. Marek Šedivý, správce informačních technologií telefon 596 092 222, e-mail: sedivy.marek@mubo.cz

Dotaz č. 1 / 3

Po přečtení zadávací dokumentace, nám chybí údaj ohledně požadované doby zálohování. Prosíme o zaslání informace, jaký je celkový jmenovitý příkon zařízení, co má UPS zálohovat a jaká je požadovaná doba zálohy. Nebo nám, prosím, sdělte počet a typ baterií, které měla původní UPS APC Symmetra LX 16.

Odpověď zadavatele č. 1 / 3

Stávající UPS je po bateriové stránce osazena v plné kapacitě - tedy 4 ks ze 4 ks APC Symmetra LX Battery Module APC SYBT5, 120 VDC, 9 Ah.

Stávající UPS je po stránce power modulů osazena 3 ks z 5 ks APC Symmetra LX Power Module 220/230/240 V, SYPM4KI. A to primárně z důvodu redundance při výpadku jednoho power modulu (což jsme v posledních letech bohužel několikrát řešili). Pro chod stávající UPS dostačují 2 power moduly, třetí power modul je redundantní.

U nové UPS požadujeme minimálně 15 kVA, tedy cca 12 kW.

Stávající průměrné zatížení UPS je cca 3-4 kW. Při 100% stavu baterií a plném nabití UPS požadujeme zálohování minimálně 60 minut.

Dotaz č. 2 / 3

Je požadována revizní zpráva. Revizní zprávu můžeme vypracovat, máme svého revizního technika, ale ten potřebuje k vypracování této zprávy, poskytnutí Vaši projektové dokumentace zapojení rozvaděčů atd. Bude tato projektová dokumentace našemu technikovi k dispozici?

Odpověď zadavatele č. 2 / 3

Ano, revizní dokumentace bude poskytnuta vybranému dodavateli.

Dotaz č. 3 / 3

Máme dotaz k dálkovému ovládní a dohledu přes GSM. Co je přesně definováno pojmem „Ovládní spotřebičů“?

Odpověď zadavatele č. 3 / 3

Zadavatel požaduje, aby dodané zařízení umožňovalo přes GSM bránu dálkově ovládat a dohlížet záložní zdroj, tj. např. formou SMS zprávy nebo prozvoněním zjistit aktuální stav UPS, mít kontrolu výpadku napájení, obnovení napájení, přechod do bypassu, vybití baterií, nestandardní stavy UPS atd.

Mgr. Miroslava Šmídová v. r.
vedoucí organizačního odboru