



Bohumín, 02.03.2022

Č. j.: MUBO/08440/2022/JR

Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce

Výměna centrálního záložního zdroje UPS bohumínské radnice

Zadavatel:	město Bohumín
zastoupené:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
sídlo:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO:	00297569
DIČ:	CZ00297569
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín
číslo účtu:	1721638359 / 0800
kontaktní osoby:	Ing. Jiří Rozsypal, správce informačních technologií telefon 596 092 202, e-mail: rozsypal.jiri@mubo.cz Bc. Marek Šedivý, správce informačních technologií telefon 596 092 222, e-mail: sedivy.marek@mubo.cz

Dotaz č. 4/7

Chceme se na Vás obrátit s dotazem k bodu č. 9 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace, 9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, 4 odstavec. Je zde uvedeno, že je požadován návrh Kupní smlouvy a návrh Servisní smlouvy. Ve vypracované Kupní smlouvě budou uvedeny všechny Vaše specifikované požadavky, jak na dodání a instalaci nové UPS, tak veškeré servisní úkony po dobu záruky 60 měsíců a preventivních servisů po dobu 5 let. Proto bychom chtěli objasnit, proč má být součástí i návrh Servisní smlouvy, co konkrétně má tato Servisní smlouva obsahovat, když vše je obsaženo a ošetřeno Kupní smlouvou. Servisní smlouvu můžeme uzavřít po těch 5 letech, po uplynutí záruky, za jasných finančních podmínek, které budou ve smlouvě a ceníku specifikovány. Nebo požadujete návrh Servisní smlouvy, platné po dobu záruky 60 měsíců od data instalace, kde budou uvedeny ceny buď s nulovou položkou (např. za preventivní, roční kontrolu, úkony v rámci záruky, práce techniků a doprava techniků). Nebo požadujete uvést ceny, které by se netýkaly záruční doby, kdy by bylo uvedeno, jaká je cena za naši práci, dopravu, zaškolení obsluhy, revizi, preventivní servis ... atd. Děkujeme za odpověď a zaslání přesné specifikace, co Vámi požadovaná servisní smlouva má obsahovat, včetně cenových položek.

Odpověď zadavatele č. 4/7

Součástí cenové nabídky může být jen návrh kupní smlouvy, která bude obsahovat všechny specifické požadavky k dodání a servisování UPS po dobu 5 let – tedy jak dodávka UPS, tak výměna/instalace UPS a plné servisování UPS v místě instalace. Součástí cenové nabídky tedy nemusí být servisní smlouva. Upozorňujeme, že návrh smlouvy (popř. návrhy smluv) musí obsahovat všechny požadavky stanovené zadavatelem v bodě 7 výzvy k podání nabídky.

Ano, po 5 letech provozu UPS bude případně uzavřena servisní smlouva na následující dojednané období (předpokládáme nižší jednotky let), nebo pořízena nová UPS (dle ekonomické výhodnosti a dostupnosti nových technologií na trhu).

Dotaz č. 5/7

Ve Vaši poptávce na novou UPS neuvádíte informaci, zda budete chtít původní UPS APC Symmetra a baterie ekologicky zlikvidovat nebo původní UPS, včetně baterií si ponecháte na místě a ekologickou likvidaci zařízení si provedete sami.

Odpověď zadavatele č. 5/7

Původní UPS si ponecháme na místě a ekologickou likvidaci si provedeme následně sami. Případně ji nabídneme k odprodeji.

Dotaz č. 6/7

Můžete prosím zveřejnit umístění UPS, kde se UPS nachází, popis stěhovací trasy.

Odpověď zadavatele č. 6/7

UPS se nachází v hlavní serverovně radnice, která je umístěna v 1. NP budovy (vyvýšené přízemí). Místnost je dostupná po 8 schodech, nebo pomocí výtahu. Délka stěhovací trasy je cca 80 metrů po rovném povrchu.

Dotaz č. 7/7

Je v místnosti, kde se UPS nachází nějaká klimatizace, popř. zda je z Vaší strany zajištěno, aby v místnosti byla stálá teplota 18-22 stupňů celsia.

Odpověď zadavatele č. 6/7

Ano, v místnosti je klimatizace a záložní klimatizace. V místnosti udržujeme teplotu cca 20 °C.

Mgr. Miroslava Šmídová v. r.
vedoucí organizačního odboru