



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/11575/2022/OSD/St

V Bohumíně dne 04.03.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název zakázky:	Stavební úpravy – bytové domy č.p. 364, 366, 467, 468, 565, 566, 567, ul. Nerudova v Bohumíně
Zadavatel:	Město Bohumín
se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:

V návrhu SoD je v článku IV Cena za dílo v bodě 4.1 cena rozdělená na 2 stupně PD. V rámci výzvy je však v Předmětu nabídky uvedeno: „Předmět nabídky je vypracování jednostupňové projektové dokumentace“. Jak má být cena rozdělena?

Odpověď:

Z naší strany došlo v návrhu SoD v článku IV Cena za dílo v bodě 4.1, k chybnému uvedení rozdělení PD na 2 stupně, bude jednostupňová. Smlouvu byla upravena a zveřejněna v systému E-ZAK.

Dotaz:

Má zhotovitel v rámci své PD uvažovat s cenou za mykologický průzkum krovu? Tento není v zadávací dokumentaci specifikován. Dle našich zkušeností je však vhodné jej provést.

Odpověď:

Se zpracováním mykologického průzkumu krovu v rámci zadávací dokumentace nepočítáme.

Dotaz:

Jak přesně chápat – odvodnění sklepních prostor bytového domu č.p. 364 a 366 (celokryt) vč. jejich úprav. Jedná se o návrh drenážního systému nebo je v suterénu havárie na kanalizačním potrubí, popř. bylo myšleno ještě jinak? Budou požadovány nějaké stavební úpravy suterénu?

Odpověď:

V daném případě se nejedná o havárii, požadujeme zpracování návrhu drenážního systému. V rámci sklepních prostor a daného celokrytu, který je osazený ještě níž než samotné sklepní prostory, se tlačí spodní voda. V rámci odvodnění je umístěno v celokrytu čerpadlo, ale v určitých časových obdobích nestíhá s odčerpáváním. Konkrétní situaci budeme řešit s vybraným projektantem, vč. možných stavebních úprav suterénu.

Ing. Kateřina Pálková v.r.
vedoucí odboru správy domů