



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.
Hřbitovní 651 / 8
73542 Těrlicko

Značka: 9773/V031031/2018/TE

Ostrava, dne: 1.2.2019

Věc: Přechod pro chodce sil. č. I/67 u prodejny HANUSEK - pozemek parc. č. 2415/1, 2415/3, 1492, k.ú. Skřečůň
Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší výstavbu nového světelného signalizačního zařízení (SSZ) stávajícího přechodu pro chodce na ul. 1. Máje - silnice č. I/67 u prodejny Hanusek.

Jedná se o dva výložníkové stožáry o výšce 5 m nad povrchem a délkách výložníků 3,5 a 3,5 m. Na každém stožáru budou osazena 3 návěstidla (1. hlavní vozidlové, 2. vozidlové opakovací, 3. chodecké), detektor – tlačítko pro chodce a výložník se svítidlem pro přisvětlení přechodu pro chodce. Současně budou osazeny dopravní radary na obou výložnících. Dále bude v rámci stavby umístěn řadič SSZ na betonový základ a zhotovení kabelových tras pro propojení technologických prvků SSZ a dále pro propojení zařízení do sítě NN. Trasy kabelů pro napájení a funkčnost zařízení budou po uložení kabelů zasypány a uvedeny do původního stavu.

Umístění stavby v ochranném pásmu zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.:

- Výložníkový stožár bude umístěn v ochranném pásmu jednotné kanalizace DN 500/750 B, a to v min. odstupové vzdálenosti 0,36 m od vnějšího líce potrubí.

Umístění výložníkového stožáru do ochranného pásma jednotné kanalizace DN 500/750 B v majetku SmVaK Ostrava a.s. je řešeno dohodou o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 2929/D/KA/2018.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 2415/1, 2415/3, 1492, k.ú. Skřečůň **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s vodovodem DN 150 PVC a s jednotnou kanalizací DN 500/750B** – viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací **požádat o vytyčení** zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 384 111, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Karviná, tel. č.: 596 317 962. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž **upozorňujeme** na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou souhlasíme za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).

- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu kabelu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení kabelu a zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- Křížení kabelu požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a kanalizačních šachet. U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- Při souběhu s vodovodní přípojkou dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Na základě vytyčení požadujeme výložníkový stožár umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše), s výjimkou 1 ks výložníkového stožáru, jehož umístění do ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. je řešeno dohodou č. 2929/D/KA/2018.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek) a kanalizační poklopy.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.