



LEGENDA:

- ROZVOD POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY
- ROZVOD POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- ROZVOD POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY 45°C
- STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY (HYDRANTY)
- STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY, TEPLÉ VODY A CÍRKULACE

POZN.:  
LEVA A PRAVÁ STOUPAČKA V1, V3 JE SHODNÁ (VYKRESLENO JEDNOU)  
V KRESE JE ZOBRAZEN Z PŘEHLEDNÉHO ÚHLÉHO  
VODY DO 300 LITRŮ NA BYTĚNÝ ROZVOD STUDENÉ A  
TEPLÉ VODY OSYZENÍ NÁVĚ VODOMĚR 1/2", PŘED  
VODOMĚREM BUDE KUL KROUŽEK DN15, ZA VODOMĚREM  
ZPĚTNÝ A JAKA DN15, VŠE BUDE UMÍSTĚNO DO INSTALAČNÍ  
SADY A PŘEDUPNĚ PŘEDUPNĚ DOPROJEKTUJTE  
STAJAČÍ BYTĚNÝ ROZVOD JEDNÉ NÁVĚ VODY

VÝPRAVOVÁ	ZODP. PROJEKTANT	AUTORIZACE	DaSi Inpo group s.r.o. Palackého 689 736 01, Havířov-Město
DALEBA STŘEŠNÍ	DALEBA STŘEŠNÍ	ING. PAVEL STOKLASA	
OBJEDMATEL:	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81, BOHUMÍN		
STAVBA:	VÝMĚNA STOUPAČEK A BYTOVÝCH ROZVODŮ VODY, SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANAL, BYTOVÉHO DOMU NA UL. KOMENSKÉHO Č.P.1150-1152, BOHUMÍN		
MÍSTO STAVBY:	UL. KOMENSKÉHO Č.P.1150-1152, BOHUMÍN		
ČÁST:	ZDRAVOTNICKÁ / TZB		
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA ROZVODU VODY. Č.P. 1150		
DATUM:	04/2022		
FORMÁT:	464x		
TEL. 72420770, E-MAIL: osahpo@osahpo.cz			
STUPEŇ:	DPS, DGS		
Č. ZAKÁZKY:	VZ20200422		
MĚRÍTKO:	1:50		