

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Miroslav Knápek  
Břustkova 587 / 27  
70030 Ostrava

Značka: 9773/V033378/2021/TE

Ostrava, dne: 9.11.2021

**Věc: Úprava vnitrobloku ul. Husova v Bohumíně – pozemek parc. č. 9/1, 9/2, 10/1, k. ú. Nový Bohumín**  
*Stanovisko pro územní a stavební řízení*  
Investor: Město Bohumín

Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. ke stavebnímu záměru jsme vydali dne 14.7.2020 pod zn.: 9773/V020127/2020/AUTOMAT. Dále jsme pro výše uvedenou stavbu vydali sdělení dne 19.10.2021 pod zn.: 9773/V032349/2021/TE.

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší úpravu vnitrobloku na ul. Husova v Bohumíně. Parkoviště bude vedeno jako stavba místní komunikace. Část parkoviště je navržena do místa, kde se nyní nachází kontejnery pro odpad. Pro přemístění kontejnerů je navrženo rozšíření stávající plochy pro kontejnery. Na parkovišti je navrženo 13 kolmých parkovacích stání o rozměrech 2,8 x 5,0 m. Stávající komunikace má šířku 5,1 m. Stávající plocha pro kontejnery o rozměrech 7,1 x 6,3 m bude rozšířena o 3,0 m. Nová plocha bude mít rozměry 10,1 x 6,3 m. Parkoviště a rozšíření plochy pro kontejnery jsou navrženy s povrchem ze zatravnovací dlažby v celkové konstrukci 370 mm. Dešťová voda z parkoviště a z rozšířené plochy pro kontejnery se vsákne v místě dopadu. Stání ZTP bude odvodněno do stávajících vpustí v komunikaci. Stavbou dle PD dojde ke snížení odtokových poměrů o 0,06 l/s. Součástí stavby je také osvětlení parkoviště – svítidla budou umístěna na 3 nových stožárech.

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 9/1, 9/2, 10/1, k. ú. Nový Bohumín nedojde ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající kanalizační přípojka, která není v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tuto přípojku nutno respektovat. Zákres této přípojky je pouze orientační, za účelem získání informace o její přesné poloze (příp. o její hloubce uložení) nutno kontaktovat jejího vlastníka.

S uvedenou stavbou dle předložených podkladů souhlasíme za níže uvedených podmínek.

**Podmínky týkající se realizace stavby:**

- Při kolizi s kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 26  
  
Milada Szkanderová  
vedoucí oddělení vyjádřování

**Přílohy:**

- Orientační záznam zařízení v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s.

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205  
E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 1

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

