

Naše značka: TaV/1823/2021/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 22. 11. 2021

Ing. Miroslav Knápek
Břustkova 27
700 30 Ostrava - Výškovice

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí stavební povolení

Stavba: „**Úprava vnitrobloku ul. Husova v Bohumíně**“

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Bohumín, ul. Husova), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Pokládka HDPE trubek **PODA a.s.** byla realizována v přípojení k teplovodu ČEZ. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, číslo výkresu mk-2021-12-04“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích).

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Je nutno dodržet podmínky vyjádření ČEZ Teplárenská a.s. vydané k této stavbě.**
- **Před započítím zemních prací stavebníkovi telekomunikační zařízení vytýčí správce teplovodu ČEZ Teplárenská a.s.** Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- **Telekomunikační vedení PODA a.s. bylo ve Vašem zájmovém území realizováno v přípojení k teplovodu ČEZ. V těchto místech je poloha telekomunikačního vedení PODA pouze orientační. V terénu bude přesné uložení telekomunikačního vedení PODA zjištěno pomocí ručně kopaných sond.**
- **Stávající podzemní telekomunikační vedení PODA a.s. bude pod novými zpevněnými plochami opatřeno chráničkami tak, jak je zakresleno a popsáno v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, číslo výkresu mk-2021-12-04“.**
- **Veškeré náklady na ochranu našeho vedení budou financovány investorem výše uvedené stavby.**

OSTRAVA
28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO
Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

TŘEBOŇ
Boženy Němcové 817/II
379 01 Třeboň

ZNOJMO
Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

POLIČKA
Masarykova 8
572 01 Polička

- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – Jan Mrva. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava

PODA -11-
PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
▲ 758 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000

OSTRAVA

28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO

Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

TŘEBOŇ

Boženy Němcové 817/II
379 01 Třeboň

ZNOJMO

Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

POLIČKA

Masarykova 8
572 01 Polička