

**Název  
zadavatele:** BM servis a.s.  
**Sídlo:** Krátká 775  
73581 Bohumín  
**IČO:** 47672315

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„materiál na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení města Bohumín 2022"  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000097“  
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2023-005810“

Zadavatel dne 14.2.23 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

jako zadavatel soutěžíte zakázku na dodávky v režimu nadlimitní veřejné zakázky a přitom je zadání zakázky naprosto jednoznačně diskriminační. Poptáváte svítidla konkrétního výrobce bez možnosti záměny, navržené výpočtem, který jste nepřiložili. Svítidlo jste definovali tak důkladně, že udáváte i programování předřadníků.

Požadujeme předložení dokumentace podle které půjde navrhnout i jiné adekvátní řešení.

Odpověď č. 1

Svítidla budou použita do stávajícího systému VO, který je regulován stávající amplitudovou regulací. Je proto nezbytné mít drivery naprogramovány shodně s již stávajícími svítidly. Svítidla budou použita dle schválených "Městských standardů VO města Bohumín" a tak, aby vyhovovaly výpočtům osvětlení a rušivého osvětlení.

Požadavku na předložení výpočtů umělého osvětlení pozemní komunikace a výpočtů rušivého osvětlení během nočního klidu není možné vyhovět, neboť jsou prováděny na základě "Městských standardů VO města Bohumín" na konkrétní svítidla (výpočty nelze provést na obecné svítidlo). Zadavatel jasně specifikoval technické vlastnosti svítidel, které požaduje.

V Bohumíně dne 15.02.2023

Ing. Iveta Jamnitzká, v.r.

