

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ASA expert a.s.  
Lešetínská 626 / 24  
71900 Ostrava

Značka: 9773/V017328/2020/TE

Ostrava, dne: 2.7.2020

**Věc: Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně - pozemek parc. č. 1173/2, k. ú. Starý Bohumín**  
*Sdělení (neslouží) jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*  
Investor: Město Bohumín

Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. ke stavebnímu záměru pro stavbu „Kanalizační a vodovodní řad k budově zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně“ jsme vydali stanovisko pro stejného investora, ale jiného žadatele, dne 9.4.2020 pod zn.: 9773/V008962/2020/TE – v tomto stanovisku jsme požadovali navrhnout zkapacitnění vodovodu, aby bylo možné zásobovat objekt zázemí plavců pitnou vodou a pro odkanalizování jsme doporučili navrhnout nový kanalizační řad s napojením na stávající veřejnou kanalizaci.

#### **Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší situační umístění a návrh budovy zázemí pro plavce a rekreanty u Kališova jezera včetně napojení na inženýrské sítě a zpevněných ploch. Součástí budovy budou umývárny, sprchy, toalety a občerstvení. Předpokládaná návštěvnost je 500 osob denně.

Zásobování objektu pitnou vodou je navrženo ze stávající vodovodní přípojky, která je napojena na vodovod DN 32 PE v majetku SmVaK Ostrava a.s. V PD je navržen za stávající vodoměrnou sestavou nový vnitřní vodovod DN 32, který bude zaústěn do předsazené nádrže o objemu 3 m<sup>3</sup>, ze které se bude čerpat voda oběhovým čerpadlem. Dle souhrnné TZ bylo toto řešení projednáno s investorem a zvoleno jako dočasné řešení do realizace nové vodovodní přípojky potřebné kapacity. Odkanalizování objektu je navrženo do žumpy, která bude denně vyvážena.

S uvedenou stavbou dle předložených podkladů **nesouhlasíme** – viz níže uvedené stanovisko SmVaK Ostrava a.s.

#### **Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.:**

Vzhledem k tomu, že stávající vodovodní přípojka je napojena na vodovod DN 32 PE, který je v současné době kapacitně vyčerpán, s dočasným řešením zásobování budovy zázemí plavců pitnou vodou nesouhlasíme a požadujeme řešit zkapacitnění vodovodu dle podmínek uvedených ve výše jmenovaném stanovisku ze dne 9.4.2020.

**Opravnou projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.**

SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, nicméně, upozorňujeme, že takto předkládaná projektová dokumentace musí být přehledná, čitelná v odpovídajícím měřítku, s řádným popisem všech stavebních objektů, které jsou v ní řešeny. Musíme Vás v této souvislosti upozornit, že pokud elektronicky předložená projektová dokumentace bude nepřehledná, nesrozumitelná, bez odpovídajících popisů, legendy, technické zprávy a nebude obsahovat popis všech řešených stavebních objektů, nebude možné se k ní korektně vyjádřit. V takovémto případě, bude proto žádost vrácena zpět a bude požadováno zaslání projektové dokumentace formou nové žádosti v odpovídající kvalitě a obsahu, třeba i v papírové podobě.

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 24

  
Ing. Martin Veselý, MBA  
technický ředitel

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.