



ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI
101	SPRCHY	16,61 m2
102	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,46 m2
103	OCHOZ	50,76 m2
104	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1,70 m2
105	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1,70 m2
106	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1,70 m2
107	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1,70 m2
108	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1,70 m2
109	PITNÉ FONTÁNKY	8,50 m2
110	WC+SPRCHA PRO OOSPO ŽENY	5,48 m2
111	PŘEDSÍŇ	4,62 m2
113	WC ŽENY	1,25 m2
114	WC ŽENY	1,25 m2
115	WC ŽENY	1,25 m2
116	WC ŽENY	1,25 m2
117	WC ŽENY	1,25 m2
118	WC ŽENY	1,25 m2
119	WC ŽENY	1,25 m2
120	WC ŽENY	1,25 m2
121	PŘEDSÍŇ	4,62 m2
122	UMÝVÁRNA A PISOÁRE MUŽI	27,45 m2
123	WC MUŽI	1,25 m2
124	WC MUŽI	1,25 m2
125	WC MUŽI	1,25 m2
126	WC+SPRCHA OOSPO MUŽI	5,48 m2
127	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,02 m2
128	PŘEVLEKACÍ KABINKA PRO OOSPO	6,19 m2
129	KRYTÁ TERASA, ÚLOŽNÉ SKŘÍŇKY	66,98 m2
130	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ	3,21 m2
131	HYG. ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ	3,75 m2
132	OBČERSTVENÍ - SKLAD	10,95 m2
134	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,88 m2
133	OBČERSTVENÍ - PRODEJ	12,07 m2
135	OTEVŘENÁ TERASA	38,50 m2

LEGENDA	
	ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V(16A), IP20
	ZÁSUVKA 230V(16A), JEDNODUCHÁ, S CLONKAMI, S VÍČKEM, IP40
	ZÁSUVKA DO VLHKÁ 230V(16A), IP44
	PEVNÝ VÝVOD 230V, 1F
	KOMBINACE PEVNÝ VÝVOD 1F A SPÍNAČ 2-PÓLOVÝ (SPÍNAČ 2-PÓLOVÝ, RAZ. 2Ss, SIGNAL, KONTROLKA, 16A/250V)
	OVLADAČ - KLÍČOVÝ SPÍNAČ
	ROZVADĚČ / ROZVODNICE
	HDS / HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ
	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU	
3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S	
1 NPE, AC 50 HZ, 230V, TN-S	
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:	
412 OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA	
412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ	
412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTÍ	
412.5 DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁŇIČI	
413 OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠĚ	
413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ	
413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY II	

	Akce: Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumině			
	Zhotovitel: ASA expert a.s. Adresa zhotovitele: Lelečnická 626/24 719 00 Oltrava - Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891		Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 110 035	
	Razítko, podpis:		C. zakázky: 156/11/2019 Datum: 11 / 2020 Formát: 840 x 420	
	Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková Podpis: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková Vlastní podpis: Mgr. Vlastimil Lacko Autorizovaný inženýr projektu: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková Kontroloval: Ing. Pavel Sřkal Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby Výkres: D.1.4.5 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika		Objednatel: Město Bohumin Masarykova 158 735 61 Bohumin IČ: 00297569 Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: D.1.4.5.b-03	