



ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI
101	SPRCHY	16,61 m2
102	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,46 m2
103	OCHOZ	50,76 m2
104	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1,70 m2
105	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1,70 m2
106	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1,70 m2
107	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1,70 m2
108	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1,70 m2
109	PITNÉ FONTÁNKY	8,50 m2
110	WC+SPRCHA PRO OOSPO ŽENY	5,48 m2
111	PŘEDSÍŇ	4,62 m2
113	WC ŽENY	1,25 m2
114	WC ŽENY	1,25 m2
115	WC ŽENY	1,25 m2
116	WC ŽENY	1,25 m2
117	WC ŽENY	1,25 m2
118	WC ŽENY	1,25 m2
119	WC ŽENY	1,25 m2
120	WC ŽENY	1,25 m2
121	PŘEDSÍŇ	4,62 m2
122	UMÝVÁRNA A PISOÁRE MUŽI	27,45 m2
123	WC MUŽI	1,25 m2
124	WC MUŽI	1,25 m2
125	WC MUŽI	1,25 m2
126	WC+SPRCHA OOSPO MUŽI	5,48 m2
127	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,02 m2
128	PŘEVLEKACÍ KABINKA PRO OOSPO	6,19 m2
129	KRYTÁ TERASA, ÚLOŽNÉ SKŘÍŇKY	66,98 m2
130	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	3,21 m2
131	HYG. ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI	3,75 m2
132	OBČERSTVENÍ - SKLAD	10,95 m2
134	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,88 m2
133	OBČERSTVENÍ - PRODEJ	12,07 m2
135	OTEVŘENÁ TERASA	38,50 m2

LEGENDA	
	NOUZOVÁ SIGNALIZACE - TLAČÍTKO SIGNÁLNÍ TAHOVÉ, SE ŠNÓROU
	NOUZOVÁ SIGNALIZACE - KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM, NAPÁJENÍ
	NOUZOVÁ SIGNALIZACE - TLAČÍTKO RESETOVACÍ
	TRANSFORMÁTOR
	ÚSTŘEDNA EZS
	KLÁVESNICE
	VNĚJŠÍ SÍRENA S OPTICKOU SIGNALIZACÍ
	POŽÁRNÍ DETEKTOR
	DETEKTOR POHYBU, DUALNÍ PIR A MW, SBĚRNICOVÝ

LEGENDA	
	ZÁSUVKA ETHERNET
	DATOVÝ ROZVADĚČ (RACK)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU	
3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S	
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN-S	
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:	
412	OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA
412.1	OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
412.2	OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTÍ
412.5	DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁŇAČI
413	OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠĚ
413.1	OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
413.2	OCHRANA POUŽITÝM ZARÍZENÍ TRÍDY OCHRANY II

	Akce: <b>Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumině</b>			
	Zhotovitel: <b>ASA expert a.s.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: <b>Lelečinská 626/24</b> 719 00 Oltrava - Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	
	Kontakt zhotovitele: <b>http: www.asaexpert.cz</b> e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 110 035		Objednatel: <b>Město Bohumín</b> Máskykova 158 735 61 Bohumín	
	Razítko, podpis:		Č. zakázky: <b>156/11/2019</b> Datum: <b>11 / 2020</b> Formát: <b>840 x 420</b>	
	Zodpovědný projektant: <b>Ing. arch. Zlatica Mojžíšková</b> Podpis: <b>Ing. arch. Zlatica Mojžíšková</b> Vlastním Lacko Autorizovaný inženýr projektu: <b>Ing. arch. Zlatica Mojžíšková</b> Kontroloval: <b>Ing. Pavel Sřkal</b> Stupeň: <b>Dokumentace pro provádění stavby</b> Výkres: <b>D.1.4.5 - Slaboproudá a silaboproudá elektrotechnika</b>		Měřítko: <b>1:50</b> Číslo výkresu: <b>D.1.4.5.b-04</b>	