

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ATRIS, s.r.o.  
Občanská 1116 / 18  
71000 Ostrava

Značka: 9773/V031483/2021/GE

Ostrava, dne: 26.10.2021

**Věc: Bohumínská městská nemocnice - demolice kotelny, parc. č. 467, k.ú. Starý Bohumín**  
*Stanovisko k odstranění stavby*  
Investor Město Bohumín

K existenci sítí pro související stavbu LDN v areálu Bohumínské městské nemocnice jsme vydali stanovisko dne 4.6.2021 pod zn.: 9773/V016062/2021/GE.

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší demolici stávajícího objektu kotelny na parc. č. 467, k.ú. Starý Bohumín. Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní a bude kompletně vybourán včetně základových konstrukcí.

Objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu:

- Areálový rozvod elektro
- Areálový rozvod kanalizace
- Areálový rozvod vodovodu
- Areálový rozvod topného kanálu

Před zahájením demolice objektů bude provedeno odpojení od technické infrastruktury, resp. od areálových rozvodů.

**Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené demolice stavby na pozemcích dle předložené situace stavby, k. ú. Starý Bohumín, **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s **jednotnou kanalizací DN 300 B** – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Karviná, tel. č. 596 317 962, kanalizaceka@smvak.cz).

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, resp. na stávající areálový vodovod a areálová kanalizace, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky, resp. areálové rozvody vody a kanalizace nutno respektovat. Zákres těchto zařízení je pouze orientační, za účelem získání informace o jejich přesné poloze (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

**Investor je povinen zajistit odpojení všech případných areálových rozvodů vody a kanalizace, na které je předmětný objekt napojen, a to před samotnou demolici dle níže uvedených podmínek.**

S výše uvedenou demolicí stavby (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

**Podmínky pro provádění prací:**

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou během prací zajištěny proti případnému poškození.
- Po dobu demolice budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu prací musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky zeminy, suti, kontejnery na odpad apod. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce. Upozorňujeme, že v zájmové lokalitě se nachází kanalizace, jejíž potrubí je uloženo v hloubce větší než 2,5 m.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.
- Odpojení od areálového vodovodu požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí středisku vodovodů Havířov (tel č. 596 384 111), se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 26  
  
Milada Szkanderová  
vedoucí oddělení vyjadřování

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.