

Naše značka: TaV/428/2022/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 8. 3. 2022

Vlasta Slívová
Nádražní 75/2923
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

Stavba: ***„Přístupový chodník s bezbariérovou rampou k bytovému domu č. p. 1157 Nerudova, Bohumín“***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Bohumín, ul. Nerudova), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Pokládka HDPE trubek **PODA a.s.** byla realizována v přípoloží k teplovodu ČEZ. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situace – nový stav, číslo výkresu 239-3“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích).

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Je nutno dodržet podmínky vyjádření ČEZ Teplárenská a.s. vydané k této stavbě.**
- **Před započítáním zemních prací stavebníkově telekomunikační zařízení vytýčí správce teplovodu ČEZ Teplárenská a.s.** Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- **Telekomunikační vedení PODA a.s. bylo ve Vašem zájmovém území realizováno v přípoloží k teplovodu ČEZ. V těchto místech je poloha telekomunikačního vedení PODA pouze orientační. V terénu bude přesné uložení telekomunikačního vedení PODA zjištěno pomocí ručně kopaných sond.**
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**

- Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – Jan Mrva. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání


S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava

 -11-
PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000

OSTRAVA

28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO

Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

TŘEBOŇ

Boženy Němcové 817/II
379 01 Třeboň

ZNOJMO

Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

POLIČKA

Masarykova 8
572 01 Polička