



Ing. Vlasta Slívová
Nádražní 2923/75
70200 Moravská Ostrava

Vyřizuje: Radek Král, specialista řízení investičních projektů

Telefon: +420 725 725 678

E-mail: r.kral@t-mobile.cz

Věc: K.U. Nový Bohumín, ul.Nerudova 1157, p.č.2583/2 , PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK S BEZBARIEROVOU RAMPOU K BYTOVÉMU DOMU

Stupeň: Sloučené územní a stavební řízení

V dotčeném území stavby se nachází plánovaná technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.

Pro případ dotčení námi **plánované** optické trasy nutno oznámit zahájení stavby **alespoň 45 dní** předem na e- mailovou adresu: SV.INS@t-mobile.cz, **tak aby mohla proběhnou stavební koordinace obou staveb.**

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 0,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

Kontakt v případě kolize s existujícími optickými trasami:

- servisní partner TMCZ, firma **S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144**, e-mail: jaroslav.trnka@scm.cz, nebo **Michal Čejka 777 587 204**, e-mail: michal.cejka@scm.cz, v jejichž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení optických sítí pro TMCZ, a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a schválení PD na TMCZ, geodetické zaměření, vytyčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby.

Společnost TMCZ vytyčení sítí nezajišťuje, se žádostí o vytyčení se obraťte na našeho servisního partnera.



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Splněním výše uvedených podmínek potvrzujeme splnění podmínky našeho vyjádření vedeného pod značkou **E56457/22** ze dne 8.11.2022

Děkuji za spolupráci.

V Ostravě dne 9.1.2023



T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Pobožná Pobožná 2, 148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Radek Král

Specialista řízení investičních projektů