



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/14757/2023/INV/Ka

V Bohumíně dne 10. 03. 2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název zakázky: **Projektová dokumentace - Kanalizace – lokalita Bezručova, Bohumín**
Zadavatel: město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Existuje nějaký základní grafický technický návrh odkanalizování dotčených nemovitostí, ze kterého by byly patrné délky či parametry nové kanalizace?

Odpověď:

Ne, dosud žádný grafický návrh odkanalizování dotčených nemovitostí neexistuje.

Dotaz č. 2:

Má být součástí plnění (a odevzdání v termínu do 5ti měsíců od podpisu SoD) inženýrské činnosti k dokumentaci pro společné povolení také vydané společné povolení s nabytím právní moci?

Odpověď:

Ne, termín bude považován za splněny pouze předáním dokumentace včetně všech příloh a žádostí o společné povolení.

Dotaz č. 3:

Velkoobjemové septiky mají být vyřazeny z provozu (tj. budou odpojeny a zůstanou stavbou) a nebo má být zpracována dokumentace pro odstranění stavby a budou vytěženy a terén uveden do původního stavu.

Odpověď:

U velkoobjemových septiků se předpokládá, že budou vyčerpány a odbourána vrchní část do hloubky 1 m od povrchu. Nepředpokládá se zpracování dokumentace pro odstranění stavby.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic