



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Masarykova 158
735 81 Bohumín

MUBO/17427/2023/INV/PeE

V Bohumíně dne 28.03.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Číslo jednací:	MUBO/14040/2023/INV/PeE
Název zakázky:	Kanalizace a chodník, Skřečůň – 2. etapa
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Název/ obchodní firma zadavatele:	město Bohumín
se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1)

V cenové nabídce mají být zahrnuty i poplatky se Správou silnic MS kraje za zábor prostranství. Tato položka ve slepém rozpočtu chybí. Bude doplněna?

Odpověď na dotaz č. 1:

Položka nebude doplněna. Poplatek si můžete započítat v rámci položek VRN, nebo ho jen akceptovat.

Dotaz č. 2)

Žádáme doplnit výkres malého výustního objektu na SO 101.

Odpověď na dotaz č. 2:

Výkres malého výustního objektu nebudeme doplňovat. Dle TZ a výkazu výměr se jedná o prefabrikovaný prvek. Během realizace případně AD dle potřeby upřesní podrobnosti k osazení.

Dotaz č. 3)

Žádáme doplnit výkres čerpací šachty na SO 201. V TZ je pouze její popis.

Odpověď na dotaz č. 3:

Pro upřesnění doplňujeme do zadávací dokumentace výkres vzorové čerpací šachty z 1. etapy stavby, který je shodný i pro 2. etapu.

Dotaz č. 4)

Můžete upřesnit typ nového autobusového označníku?

Odpověď na dotaz č. 4:

Položku č. 148 pro nový autobusový označník ve výkaze výměr (objekt SO 101 Chodník s odvodněním) oceňte nulou. Označník zůstane stávající. V případě potřeby by nový označník dodával veřejný dopravce, v režii investora stavby by pouze zůstal základ pro osazení. Nepředpokládáme požadavek na nový označník. Případné práce by se řešily mimo zadání.

148	K	966009906r	Nový autobusový označník včetně základu	komp let	1,000	0,00	0,00
VV			1		1,000		

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic