



# MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN  
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158  
735 81 Bohumín

MUBO/24149/2023/INV/SI

V Bohumíně dne 9.5.2023

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Číslo jednací:                    | MUBO/18597/2023/INV/SI                           |
| Evidenční číslo projektu:         | CZ.06.06.01/00/22_040/0002209                    |
| Název zakázky:                    | Chodník na ul. Ostravská I. a II. etapa, Bohumín |
| Druh veřejné zakázky:             | podlimitní veřejná zakázka na stavební práce     |
| Zadávací řízení:                  | zjednodušené podlimitní řízení                   |
| Název/ obchodní firma zadavatele: | město Bohumín                                    |
| se sídlem:                        | Masarykova 158, 735 81 Bohumín                   |
| IČ:                               | 00297569                                         |

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

#### Dotaz č. 1)

V rámci rozpočtu první části je v oddílu Konstrukce zámečnické položka č.149 Výroba zábradlí - z trubek ocelových bezešvá hladká jakost 11 353 - 38x2,6 mm. Prosíme o dodání výkresové části k této položce.

#### Odpověď na dotaz č. 1:

*V příloze přikládáme výkres D.1.10 Zábradlí.*

#### Dotaz č. 2)

Dle výzvy má být součástí k předání a převzetí dokončení stavby předloženo mimo jiné i Geometrický plán pro uzavření smlouvy (SSMSK), který bude v šesti listinných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf. Tento geometrický plán bude odsouhlasen objednatelem a příslušným katastrálním úřadem (KÚ Karviná). Uchazeč upozorňuje, že odsouhlasení geometrického plánu je závislé od správní lhůty daného úřadu a tudíž není možné tento časový interval nijak ovlivnit. Žádáme tímto o prodloužení lhůty odevzdání odsouhlaseného geometrického plánu o osm týdnů a oddělit termíny realizace dokončené stavby s termíny odevzdání požadovaného geometrického plánu.

#### Odpověď na dotaz č. 2:

*Bude řešeno při předání a převzetí díla dle smlouvy o dílo čl. XI., bodu XI.9.*

#### Dotaz č. 3)

V obou rozpočtech je materiálová položka uvedena pod kódem 58344171 s názvem Štěrkodrt' frakce 0-32 a materiálová položka s kódem 58331200 s názvem Štěrkopísek netříděný

zásypový. Dotaz zní, k čemu se tyto položky pojí, když v oddílu Pozemní komunikace jsou již štěrkodrtě a štěrkopísek zahrnuty v konstrukční položce Podklady ze štěrkodrtě resp Podklad nebo podsyp ze ŠP tl. 30 mm.

Odpověď na dotaz č. 3:

*Tyto položky se netýkají konstrukce chodníku, nýbrž zásypu a obsypu potrubí.*

Dotaz č. 4)

V rozpočtech chybí položka na vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby. Žádáme o sdělení, do které položky má uchazeč tyto náklady promítnout.

Odpověď na dotaz č. 4:

*Vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby je ve výkazu výměr I. etapy obsaženo v položce č.124 Geodetické práce před výstavbou 1 soubor a ve výkazu výměr II. etapy v položce č.127 Geodetické práce před výstavbou 1 soubor.*

Ing. Jitka Ptošková v. r.  
vedoucí odboru rozvoje a investic

Příloha: Výkres D.1.10 Zábradlí