


A3
ŘEZ B-B`



- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE MEZI KLEŠTINAMI TL.160mm, LAMBDA = 0,033 W/m.K NEBO MENŠÍ, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU MAX. 2 (NAPŘ. ISOVER UNIROL PROFI)
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE NAD KONSTRUKCÍ PODHLEDU TL. 80mm, LAMBDA = 0,033 W/m.K NEBO MENŠÍ, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU MAX. 2 (NAPŘ. ISOVER UNIROL PROFI)
- UZAVŘENÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 35mm TVOŘENÁ PROFILY PODHLEDU CD PROFILY + PŘÍMÉ ZÁVĚSY DL. 115mm (NAPŘ. SYSTÉM KNAUF K311)
- PAROZÁBRANA - POLYETHYLÉN. FOLIE LEHKÉHO TYPU S CELOPLOŠNĚ NANASENOU HLINÍKOVOU FOLÍ A VÝZTUŽNOU PE MŘÍŽKOU, PLOŠ. HMOTNOST MIN. 170 g/m2, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU MIN. 1 600 000, PEVNOST V TAHU V PODÉLNÉM SMĚRU MIN. (NAPŘ. 200N DEKFOL N AL 170 SPECIAL)
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 15mm, POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1

SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA TL. 115 mm (NAPŘ. KNAUF W625)

- NOSNÝ PROFIL CW100

-MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE I TL.100mm, LAMBDA = 0,033 W/m.K NEBO MENŠÍ, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU MAX. 2 (NAPŘ. ISOVER UNIROL PROFI)

- PAROZÁBRANA - POLYETHYLÉN. FOLIE LEHKÉHO TYPU S CELOPLOŠNĚ NANASENOU HLINÍKOVOU FOLÍ A VÝZTUŽNOU PE MŘÍŽKOU, PLOŠ. HMOTNOST MIN. 170 g/m2, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU MIN. 1 600 000, PEVNOST V TAHU V PODÉLNÉM SMĚRU MIN. (NAPŘ. 200N DEKFOL N AL 170 SPECIAL)

-SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 15mm, POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1


LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ VIDITELNÉ PRVKY KROVU BUDOU OHOBLOVÁNY A BAREVNĚ SJEDNOCENY
- NEJEDNÁ SE O DÍLENSKÝ VÝKRES, ROZMĚRY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ
- ROZMĚRY A POLOHY PROSTUPŮ PRO ZT a ÚT VIZ. VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAŽÍ PODKROVÍ

PROJEKTANT : TOMÁŠ TRÍSKA	ZODP. PROJEKTANT : Ing. HELENA KUBINOVÁ	 Kubinová + partneři, s.r.o. www.kubinova.cz = projekční kancelář Hlučín tel./fax.: 595041472, URL.: http://www.kubinova.cz	
INVESTOR : MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158	ÚČEL:	DSP	
MÍSTO STAVBY : SLEZSKÁ 23, STARÝ BOHUMÍN	DATUM:	PROSINEC/2018	
NÁZEV AKCE: DOMOV PRO SENIORY CERMÍNA PŮDNÍ VESTAVBA ŠATEN ZAMĚSTNANCŮ	ČÍSLO ZAKÁZKOVÉ:	TR-978-18P	
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ B-B` - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D010	