


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI
4.01	CHODBA
4.02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
4.03	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
4.04	ŠATNY ZAMĚŠTNANCŮ
4.05	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ ZAMĚŠTNANCŮ
4.06	PŮDNÍ PROSTORY
4.07	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ

- Hlavní kabelová trasa silnoproudu
- Kabelová trasa silnoproudu
- Kabel silnoproudu

V takto označených prostorech bude provedeno ochranné vodivé pospojování.

Ventilátor je dodávkou ZTI.





**Poznámka**

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou sdružené vybaveny proudovými chrániči.

Kabelové rozvody jsou kabely CYKY nebo CYKLYo pod omítkou případně na povrchu v elektroinstalačních trubkách a kabelových žlabech. Vypínače a tlačítka jsou umístěny ve výši 1,2 m nad podlahou, zásuvky ve výši 0,3 m nad podlahou kromě koupelen, kde jsou ve výši 1,2 m nad podlahou. V prostorech, určených i pro využívání invalidních osob musí být zásuvky ve výšce 0,6 až 1,2m a ve vzdálenosti min. 0,6 m od rohu místnosti.

Vypínače v tomto případě budou ve výšce 1 m.

 <b>Kubínova.cz</b> <small>Projektant kancelář - Hrušín, tel. +420 985 041 472, info@kubinova.cz</small>	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
	Ing. Helena Kubínová	Jarmila Mazurková
	INVESTOR :	
	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158	
MÍSTO STAVBY :		
SLEZSKÁ 23, STARÝ BOHUMÍN		
NÁZEV AKCE : DOMOV PRO SENIORY CESTMÍNA - PŮDNÍ VESTAVBA ŠATEN ZAMĚŠTNANCŮ		
STUPEŇ: DSP		
MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: BŘEZEN 2019		
IČ: 03108767 projektční činnost		
 <b>Elektro Mazurková</b>		
Jarmila Mazurková Bohumínská 290 Tel.: +420 777 744 486 735 32 Rychvald Email: jarmamazurkova@seznam.cz		
ČÁST : D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Č.V.
OBSAH : Elektrozvody podkrovní		D.1.4.4.b
		01