

LEGENDA ZNAČEK PO

----- Hranice požárního úseku

EW 150P3-C Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15-ti min. odolností se samozavíračem

REI 300P1 Nejmenší požadovaná požární odolnost svazlé konstrukce pro mezní stavy R_fE, I 30 minut, konstrukce druhu DP1

EPS Prostor střežený elektrickou požární signalizací


△ Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg

☑ Bezpečnostní značení únikové cesty

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAŽNÁ	ÚPRAVA STĚN	PLOCHA [m ²]
4.01	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLIK	11,36
4.02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKLIK	1,37
4.03	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1,5m	3,22
4.04	ŠATNY ZAMĚSTNANCŮ	PVC	PVC SOKLIK	59,16
4.05	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1,5m	13,90
4.06	PŮDNÍ PROSTORY	CEMENTOVÝ POTĚR	BEZ ÚPRAV	9,27
4.07	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 1,5m	4,78

40.000 = ÚROVEŇ PODLAŽÍ PODKROVÍ



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Vypracoval

Datum

Měřítko

Ing. Drohomíra RAŠKOVÁ

3/2019

1 : 100

INVESTOR :	MĚSTO BOHATÍN MASARYKOVA 99	PROJEKTANT :	ZODP. PROJEKTANT :
			Ing. HELENA KUBJNOVÁ
MÍSTO STAVBY :	SELEZSKÁ ST. STARÝ BOHATÍN	ÚČEL :	DSP
NÁZEV AKCE :	SELEZSKÁ ST. STARÝ BOHATÍN	DATUM :	PROSINEC/2018
NÁZEV VÝKRESU :	DOMOV PRO SENIORY ČESMÍNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU :	TR-978-18P
		MĚŘÍTKO :	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU :	X