



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel:596 092 111 fax: 596 092 100

MUBO/21351/2019/INV/KoZ
Vyřizuje: Zdeněk Kolařík / 596092160
V Bohumíně dne 11. 6. 2019

Číslo jednací:
Název zakázky:

Č. j.: MUBO/20035/2019/INV/LaA
Výměna oken a dveří bytového domu –
nám. Svobody č. 7

Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Název/ obchodní firma zadavatele:
se sídlem:
IČ:

stavební práce
VZ malého rozsahu
Město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č.1

Dotaz č.1: V ZD je požadován tepelný prostup oknem $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ při zasklení dvojsklem. Standardně okna zasklená dvojsklem dosahují tepelného prostupu $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Abychom dodrželi Vámi požadovaný tepelný prostup, museli bychom okna zasklít trojsklem. Je možné dodat okna s tepelným prostupem $U_w= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, nebo požadujete zasklení trojsklem? Prosím o upřesnění.

Odpověď: Zadavatel mění požadavek tepelného prostupu oken na $U_w= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, na okna zasklená dvojsklem.

Dotaz č.2: V technické zprávě (D.1.1 a 6 Bourací práce) je požadavek na výměnu z lešení. Lešení však není zahrnuto ve výkaze výměr. Prosím o doplnění lešení do VV, nebo o upřesnění kam lešení ocenit.

Odpověď: Zadavatel mění požadavek na výměnu oken z lešení. Výměna oken bude provedena klasickým způsobem z interieru.

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic