

**Naše značka:** TaV/1339/2022/Vo  
**E-mail:** volna@poda.cz  
**Vyřizuje:** Volná Lenka  
**Tel.:** 597 578 060, 597 578 044  
**Fax:** 597 579 000  
**V Ostravě dne:** 24. 8. 2022

**BENUTA PRO s.r.o.**  
**Okružní 988**  
**73514 Orlová – Lutyně**

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní a nadzemní telekomunikační optické sítě***

*Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení*

Stavba: ***„Stavební úpravy – bytové domy č.p. 364, 366, 467, 468, 565, 566, 567, ul. Nerudova v Bohumíně“; zateplení fasád, zateplení půdy“***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Bohumín, ul. Nerudova 364, 366, 467, 468, 565, 566, 567), se **v současné době nenachází podzemní** telekomunikační sítě ani zařízení **PODA a.s.**

V této oblasti je plánována dostavba telekomunikační sítě naší společnosti. **Před zahájením Vaší stavby nás kontaktujte s předstihem.**

Trasa telekomunikačního vedení je od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí chráněna ochranným pásmem dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích).

**Na střeše bytového domu**, ul. Nerudova 364, 366, 467, 468, 565, 566, 567, se **nenachází nadzemní** telekomunikační vedení **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, číslo výkresu C.03“.

**V případě dřívější realizace vedení PODA požadujeme dodržení těchto podmínek:**

- **Před započítím** prací stavebníkovi telekomunikační zařízení **vytýčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - [volna@poda.cz](mailto:volna@poda.cz), [mrva@poda.cz](mailto:mrva@poda.cz) a pro lokality Havířov, Orlová, Karviná – [volna@poda.cz](mailto:volna@poda.cz), [kirschner@poda.cz](mailto:kirschner@poda.cz). Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Mrvu – lokality Ostrava, Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo Ing. Kirschnera – lokality Havířov, Orlová, Karviná - (597 578 033, 775 233 722) pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.
- Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- **Telekomunikační zařízení je možné pojíždět těžkými mechanismy pouze** v případě, že bude zajištěna jeho zvýšená ochrana (např. bet. panely).
- **V ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště.**

- **Případné mobilní oplocení (lešení) nebude v místě vedení PODA (v jeho ochranném pásmu – OP) kotveno do země. V místě oplocení (lešení) bude vedení (i v OP) zabezpečeno např. 1m pláty, panely apod.**

**Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.**

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava

 -11-

PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava  
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000

**OSTRAVA**

28. října 1168/102  
702 00 Moravská Ostrava

**BRNO**

Gajdošova 4392/7  
615 00 Brno-Židenice

**PRAHA**

Hvězdova 1716/2b  
140 78 Praha 4

**TŘEBOŇ**

Boženy Němcové 817/II  
379 01 Třeboň

**ZNOJMO**

Pražská 1653/30  
669 02 Znojmo

**POLÍČKA**

Masarykova 8  
572 01 Políčka