

Naše značka: TaV/1276/2022/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 2. 8. 2022

Projekt/Studio
Ztracená 3
746 01 Opava

Věc: ***Vyjádření k projektové dokumentaci (ke stavbě) z hlediska existence telekomunikační optické sítě a zařízení ve vlastnictví nebo správě společnosti PODA a.s.***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení, provedení stavby

Stavba: „Stavební úpravy bytových domů ul. Štefánikova č. p. 905-907 v Bohumíně“

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Bohumín, ul. Štefánikova 905 - 907), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Pokládka HDPE trubek **PODA a.s.** byla realizována v přípoloži k teplovodu ČEZ. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Bohumín, ul. Štefánikova 905 - 907), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, číslo výkresu C.3“.

Při budování Vaší stavby dojde k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích).

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Je nutno dodržet podmínky vyjádření ČEZ Teplárenská a.s. vydané k této stavbě.**
- **Před započatím zemních prací stavebníkoví telekomunikační zařízení vytýčí správce teplovodu ČEZ Teplárenská a.s.** Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- **Část trasy telekomunikačního vedení PODA a.s. bylo ve Vašem zájmovém území realizováno v přípoloži k teplovodu ČEZ. V těchto místech je poloha telekomunikačního vedení PODA pouze orientační. V terénu bude přesné uložení telekomunikačního vedení PODA zjištěno pomocí ručně kopaných sond.**
- **Případné mobilní oplocení (lešení) nebude v místě vedení PODA (v jeho ochranném pásmu - OP) kotveno do země. V místě oplocení (lešení) bude vedení (i v OP) zabezpečeno např. 1m pláty, panely apod.**

- **Telekomunikační zařízení je možné pojíždět těžkými mechanismy pouze v případě, že bude zajištěna jeho zvýšená ochrana (např. bet. panely).**
- **V ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště.**
- **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- **Stávající podzemní telekomunikační vedení PODA a.s. bude pod novou zpevněnou plochou opatřeno chráničkou.**
- **U nových zpevněných ploch nebude nad tímto vedením umístěn betonový základ obrubníku.**
- **Veškeré náklady na ochranu našeho vedení budou financovány investorem výše uvedené stavby.**
- **Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – Jan Mrva. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání


S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava

 -11-
PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000

OSTRAVA

28. října 1168/102
702 00 Moravská Ostrava

BRNO

Gajdošova 4392/7
615 00 Brno-Židenice

PRAHA

Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

TŘEBOŇ

Boženy Němcové 817/II
379 01 Třeboň

ZNOJMO

Pražská 1653/30
669 02 Znojmo

POLIČKA

Masarykova 8
572 01 Polička