



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MUBO/22491/2019/INV/UrM

Vyřizuje: Urgácsová

Tel.: 596 092 196

E-mail: urgacsova.marketa@mubo.cz

Datum: 19.06.2019

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku:

„Domov pro seniory Cesmína ve Starém Bohumíně – půdní vestavba šaten zaměstnanců“

Dotaz:

Konstrukce truhlářské – okna. Ve výkazu výměr pol. 84 -87 a technické zprávě jsou navržena okna dřevěná. Ve výpisu prvků odk. 01 a 02 jsou uvedena okna plastová. Co platí?

Odpověď:

Platí výkaz výměr a zadavatel zveřejňuje nový výpis prvků s opravenými položkami.

OZN	ROZMĚR (mm)	POPIS VÝROBKU	KS	SCHÉMA	POZNÁMKA
T/1	700 x 1 970	LAMINÁTOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTVÍRAVÉ, S POLODŘÁŽKOU, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. ZÁMEK PRO WC KOVÁNÍ BARVA BÍLÁ, BEZ PROSKLENÍ (PLNÉ)	ZDIVO TL. 150mm 1P 2L		
T/2	700 x 1970	LAMINÁTOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ NA ZED S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ, MADLO BARVA BÍLÁ, BEZ PROSKLENÍ (PLNÉ)	ZDIVO TL. 150mm 1P		
T/3	900 x 1 970	LAMINÁTOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTVÍRAVÉ, S POLODŘÁŽKOU, DO OCELOVÉ, RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ; BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU; BARVA ŠEDÁ, BEZ PROSKLENÍ; OKOPOVÝ PLECH V. 400 mm; KOVÁNÍ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU S KNOFLÍKEM Z VNITŘNÍ STRANY, UNIVERZÁLNÍ KLÍČ	ZDIVO TL. 150mm 1L ZDIVO TL. 450mm 1P 2L		DVEŘE OZNAČENÉ * MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3-C A BÝT VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM DVEŘE OZNAČENÉ ** MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3-C A BÝT VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM
T/7	900 x 1 970 +300	LAMINÁTOVÉ, DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, OTVÍRAVÉ, S POLODŘÁŽKOU, DO OCELOVÉ, RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ; BEZ PRAHU, S PŘECHODOVOU LIŠTOU; BARVA ŠEDÁ, BEZ PROSKLENÍ; OKOPOVÝ PLECH V. 400 mm; ZÁMEK PRO WC, KOVÁNÍ S KLIČKOU, NADSVĚTLÍK 300 mm (SKLO);	1P		
T/4	460 x 460	STŘEŠNÍ SVĚTLOVOD -SVĚTLOVOD S INTEGROVANÝM POLYURETANOVÝM LEMOVÁNÍM Z HLINÍKOVÉHO PLECHU. -NA VNĚJŠÍ STRANĚ VYBAVEN TVRZENÝM SKLEM SE SAMOČISTICÍ ÚPRAVOU. -NA VNITŘNÍ STRANĚ UKONČEN KRUHOVÝM DIFUZÉREM SVĚTLA.	3		DLE PBR VČ. OPLECHOVÁNÍ A POTREBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ DLE SYSTÉMU DODAVATELE
T/5	600 x 600 x 2000	ŠATNÍ PLECHOVÁ SKŘÍŇ VELKOOBJEMOVÁ NA PODSTAVNĚ LAVICI SE DVĚMA DVÍŘKY RŮZNÉ BAREVNÉ KOMBINACE (DLE POŽADAVKŮ INVESTORA) UZAMYKATELNÁ)	40		VÝBĚR DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A PBR
O1	1200 x 1150	DŘEVĚNÉ EURO OKNO S ZOLAČNÍM DVŮJ.- TROJSKLEM BARVA RÁMŮ DLE STAVAJÍCÍCH OKEN, OTEVÍRAVÉ, DOVNITŘ, SKLÁPĚNÍ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PARAPET VNITŘNÍ "POSTFORMING" - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA VČETNĚ RÁMU U = 1,1 W/(m2.K) (DLE EN ISO 12567-2)	3		VČ. OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ ZE SYSTÉMU DODAVATELE BARVU A NÁVRH OKEN ODSOUHLASIT SE ZÁSTUPCEM NPŮ
O2	600 x 1150	DŘEVĚNÉ EURO OKNO S ZOLAČNÍM DVŮJ.- TROJSKLEM BARVA RÁMŮ DLE STAVAJÍCÍCH OKEN, OTEVÍRAVÉ, DOVNITŘ, SKLÁPĚNÍ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PARAPET VNITŘNÍ "POSTFORMING" - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA VČETNĚ RÁMU U = 1,1 W/(m2.K) (DLE EN ISO 12567-2)	1		VČ. OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU A POTREBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ ZE SYSTÉMU DODAVATELE BARVU A NÁVRH OKEN ODSOUHLASIT SE ZÁSTUPCEM NPŮ

Ing. Jitka Ptošková v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČO: 00297569
e-mail: info@mubo.cz
web: www.mesto-bohumin.cz