

Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s

Dokumentace ohlášení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Archívní číslo:	:	23-035-4
Zhotovitel	:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova1064/12 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Hlavní projektant	:	Ing. arch. Martin Chválek
Projektant	:	Ing. arch. Martin Chválek
Vypracoval	:	Bc. Ivo Babiš a kolektiv Město Bohumín, Městský úřad odbor správy domu
Objednatel	:	Masarykova 158, 735 Bohumín Čáslavská 1176, 735 81 Bohumín 1
Datum	:	Říjen 2023

V rámci projektu dochází pouze k interiérovým úpravám a demolic vnitřních lehkých příček a příček z oboustranně zalisovaného laminátu. Funkce jednotlivých místností zůstává neměnná – ambulance zůstávají ambulancemi. Není zde nové trvalé pracoviště. Jde pouze o kosmetické vnitřní úpravy bez zásahu do požárního řešení budovy či požárně bezpečnostních prostor. Stav se tak nezhoršuje, naopak se zlepšuje.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je **rekonstrukci možno považovat** dle ČSN 73 0834 jako **změnu stavby skupiny I**.

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí v požárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny AZ 2 nesmí být použity stavební hmoty s indexem šíření plamene is větším než:

- 100 mm·minuta⁻¹ u stěn;
- 75 mm·minuta⁻¹ u podhledů.

Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene is nesmí být na povrchové úpravy stěn a podhledů použity plastické hmoty.

Pro podlahové krytiny budou použity materiály podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl, odpovídající zařazení do skupiny AZ 2. předpoklad je antistatické PVC.

Projektová dokumentace je dle stavebního zákona, části čtvrté - stavební řád, hlavy I. §104 (1) k) a §105 (8).

Dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, **je posuzovaný objekt považován za stavbu kategorie II**, která z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva představuje vyšší nebezpečí. V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se u této stavby vykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písmo b) a c).

Požárně bezpečnostní řešení tak zůstává stávající a neměnné.

V Ostravě, říjen 2023

vypracoval: Bc. Ivo Babiš a kolektiv