



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR SPRÁVY DOMŮ

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/60413/2023/OSD/PrA
JID: MUBO08011160
Vyřizuje: Ing. Adriana Prokešová
Telefon: 596 092 264
E-mail: prokesova.adriana@mubo.cz
Datum: 12.12.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace

1. Dotaz uchazeče:

Dobrý den, žádám o vysvětlení.

a) V rozpočtu ve stavební části se nachází položka č. 37 - D+M _ vnitřní dveře _ 1000/1970 mm _ včetně příslušné zárubně - 1,000 kus.

Tato položka se nenachází ve výpise prvků. Předpokládám, že se jedná o vstup ze sanitární příčky do kabiny v 3.NP, který by měl být řešen plentou. Jedná se o chybu v rozpočtu?

b) Dále celkový počet dveří š. 800 mm vč. obložkových zárubní uvedený ve výpise prvků (4 ks) nesedí s počtem kusů v rozpočtu (3 ks). Který počet je správně?

c) V oddíle povlakových krytin v poznámce u antistatického PVC je uvedeno, že součástí mají být systémové soklíky. Prosím o upřesnění typu a výšky soklíků respektive zda nemají být zhotoveny fabióny?

Prosím o objasnění. Děkuji.

Odpověď:

1. a)

Ano, jedná se o chybu v rozpočtu u položky č. 37. Dveře s tímto rozměrem v rozpočtu nebudou. Vstupy do kabin budou řešeny pomocí plent, které budou součástí ceny kabin v položce č. 33. Položku č. 37 rušíme a měníme na 0 kus a přikládáme nový výkaz výměr REV2. Položku není třeba cenit.

1. b)

Správný počet kusů u dveří š. 800 mm je 4 ks. Množství u položky č. 35 měníme na 4 ks. Tato změna je v příloženém novém výkazu výměr REV 2.

1. c)

Systémové soklíky budou z PVC podlahových lišt vhodných k nalepení. Výšky min. 30mm. Např. dle obrázku:



2. Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

žádám o upřesnění, zda dodávka a montáž plent namísto dveří u sanitárních příček je součástí předmětu plnění a má být zpočítána do položky č. 33 - D+M _ sanitární kabiny (dveře u sanitárních kabin pomocí plenty !!)? V případě, že ano, prosím, o bližší specifikaci.

Děkuji.

Odpověď:

Ano, D+M plenty má být neceněna v položce č. 33.
Jedná se celkem o 13ks plent do otvorů o rozměrech 1000x1970mm. Plenty budou látkové, pratelné a odnímatelné.

Např. dle fotografií níže:



Ing. Kateřina Pálková, v.r.
vedoucí odboru správy domů