

Půdorys suterénu
M 1:100

Tabulka místností	
Číslo	Název
0.1	SKLAD
0.2	CHODBA
0.3	PRADELNA
0.5	WC
0.6	UKLIDOVÁ MÍSTNOST
0.7	CHODBA
0.8	SCHODIŠTĚ
0.9	SKLAD
0.10	SKLAD
0.11	ŠATNA KUCHAŘKY
0.12	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
0.13	CHODBA
0.14	SKLAD
0.15	SKLAD
0.16	PŘÍPRAVNA JIDEL
0.17	JIDELNA
0.18	TELOCVČNA
0.19	SKLAD NÁŘADÍ
0.20	VÝMĚNIKOVÁ STANICE

Poznámka 4

Na schodišti zůstávají stávající rozvody. Pouze dojde k výměně svítidel. Osvětlení bude napojeno do nového rozvaděče RP1.1. v 1.NP. V době návrhu nebyla známa kabelová trasa. V rámci přípravy je nutno tyto obvody dohledat.

Poznámka 5

Napojení čerpadla provest v hlavním vypínači. V blízkosti vypínače vyvést signalizaci chodu čerpadla. Vypínač označit šlitkem.

