



LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Kabeláž provedena kabely CYKY v podhledu a pod omítkou  
LED svítidla + nouzové osvětlení – CYKY–J 3(5)x1,5
- Vypínač č.1, IP40, bílý-lesk, do krabice
- Přepínač č.5, nástěnný, bílý, IP40, +1,2m

LEGENDA SVÍTIDEL

- A Přisazené LED svítidlo 39,2W/4800lm, 4000K, Ra>80, IP44/20, těleso bílé ocelové, difuzor mikro prisma, viz. popis ve specifikaci
- B Přisazené LED svítidlo 15,3W/2048lm, 4000K, Ra>80, IP43, IK10, těleso hliníkové, difuzor polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- N1 Nouzové přisazené LED svítidlo 3,4W/84lm, IP65, s piktogramem, 3–hodinový modul, těleso a kryt bílý a difuzor čirý polykarbonát, viz. specifikace

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA, typ A.  
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Upozornění : Při souběhu kabelů do 1000V s vedením sdělovacím je nutno dodržet odstup min. 20cm!!!

NÁZEV A MÍSTO AKCE : ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín Polytechnická učebna		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Začpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz		
OBJEDNATEL : ZŠ A MŠ BOHUMÍN, TŘ. DR. E. BENEŠE 456, BOHUMÍN	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Č.PARÉ.		
	KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	1	2	3
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.3 – Zařízení silnoprůdové elektrotechniky	PODPIS :	4	5	6
	PROJEKTANT PROFESE :	7	8	9
	KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU : Polytechnická učebna – Umělé osvětlení – 2.NP	STUPEŇ PD : DPS	D.1.4.3–04		
	MĚŘÍTKO : 1:50			
	DATUM : PROSINEC 2022			