

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.
Hřbitovní 651 / 8
73542 Těrlicko

Značka: 9773/V026605/2018/TE

Ostrava, dne: 24.10.2018

Věc: Přechod pro chodce křižovatka sil.č. I/67 + ul. Polní - pozemek parc. č. 2414, 1279, 1280/2, k.ú. Skřečůň
Stanovisko pro územní a stavební řízení

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší výstavbu nového světelného přechodu pro chodce, spojeného s opravou komunikace pro pěší IV. třídy – chodníku podél obou stran silnice č. I/67 včetně jeho odvodnění. Součástí stavby je i jednostranné osvětlení přechodu. Stavba bude odvodněna zatrubněním příkopu, který nebude napojen na žádný jiný kanalizační řád. Dešťové vody z komunikace a chodníku budou přirozeným samospádem odtékat podél obruby nově budovaného chodníku, pomocí nového zatrubnění příkopu PVC DN 400 do stávajícího příkopu. Na začátku úseku bude porubí napojeno do stávajícího propustku a na konci do přilehlého zemního odvodňovacího příkopu. Osvětlení přechodu bude napojeno na stávající rozvody VO. Svítidlo bude umístěno na stávajícím ocelovém sloupu VO. Napojení na stávající síť NN bude provedeno ze stávajícího podpěrného bodu distribuční soustavy NN. Mezi sloupy NN a NN/VO bude realizován převěš kabelové přípojky.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 101 Chodník s přechodem
SO 401 SSZ

Stanovisko k umístění:


Realizaci výše uvedené stavby dle předložené dokumentace na pozemcích parc. č. 2414, 1279, 1280/2, k.ú. Skřečůň nedojde ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Upozorňujeme však na existenci stávajícího vnitřního vodovodu k novostavbě RD na parc. č. 1188/2, k.ú. Skřečůň, který není v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. – tento vnitřní vodovod **nutno respektovat** (v PD není zakreslen). Zákres tohoto vnitřního vodovodu je pouze orientační, za účelem získání informace o jeho poloze (příp. o jeho hloubce uložení) nutno kontaktovat jeho vlastníka.

S výše uvedenou stavbou dle předložených podkladů souhlasíme.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.