



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 30.1.2024

NAŠE ZN.: 3180/TSÚ/2024-RŘ

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.

č.p. 651

735 42 Těrlicko

VYŘIZUJE: Renáta Řepková

TEL.: 731 403 270

E-MAIL: renata.repkova@ssmsk.cz

DATUM: 19.2.2024

**Přechod pro chodce na ul. Štefánikové v Bohumíně
- stanovisko k PD pro společné územní a stavební řízení**

Jedná se o zřízení nového přechodu pro chodce na sil. č. III/4711 ul. Štefánikova na pozemku parc.č. 2531/1 k.ú. Nový Bohumín.

Správa silnic MS kraje, p.o. stř. Karviná jako organizace, která má na základě zřizovací listiny právo na hospodaření se svěřeným majetkem MS kraje, souhlasí s umístěním stavby na předmětném silničním pozemku za těchto podmínek:

Technické podmínky:

- Veřejné osvětlení bude křížit silnici č. III/4711 v jednom místě. Nutno realizovat protlakem. Kabel veřejného osvětlení pod komunikací musí být uložen do chráničky v hloubce s minimálním krytím 1,2m od nivelety vozovky. Zápichové jámy nutno umístit mimo silniční pozemek.
- Dopravní značení musí být provedeno v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65, schválených pod č.j. 2816/02-120 ze dne 20.9.2002 s účinností od 1.12.2002.

Pro výrobu a montáž DZ musí být provedeno dle TP 65 a použity následující materiály:

- požadujeme použití nosičů SDZ - FeZn profilu 60mm, uchycených do AL patek odpovídajících uvedenému TP 65.
- dopravní značky budou vyrobeny z plechu FeZn, folie bude reflexivní s životností minimálně 7 let.
- VDZ musí plynule navazovat na stávající.
- Stavbu nutno zajistit tak, aby nedocházelo k znečišťování a poškozování silnice.

Podmínky pro realizaci stavby a pro majetkoprávní vypořádání po stavbě

- Před zahájením stavby, minimálně 10 dní předem, zhotovitel musí uzavřít se SSMSK smlouvu o zvláštním užití a uhradit poplatek za zvláštní užití ve výši dle platné interní směrnice SSMSK.
- Dělicí ostrůvek na přechodu pro chodce slouží k zabezpečení chodců, z tohoto důvodu dle §14, odst. b) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. nebude součástí silnice. Z uvedeného důvodu po ukončení stavby bude ostrůvek zaměřen a na základě

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988

IČO: 00095711

e-mail: ssmsk@ssmsk.cz

tel.: 595 392 376

DIČ: CZ00095711

www.ssmsk.cz

ID DS: jyt8nr

č.ú.: 16732791/0100

geometrického plánu, který zajistí investor, bude mezi SSMSK a městem uzavřena *smlouva o zřízení věcného břemene* pro umístění děleného ostrůvku na silničním pozemku. Věcný záměr musí být schválen v Radě MS kraje.

S pozdravem

Ing. Tomáš Danihlík
vedoucí střediska Karviná