

**Naše značka:** TaV/358/2024/Vo  
**E-mail:** volna@poda.cz  
**Vyřizuje:** Volná Lenka  
**Tel.:** 597 578 060, 597 578 044  
**V Ostravě dne:** 19. 3. 2024

**ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.**  
**Hřbitovní 651/8**  
**735 42 Těrlicko**

Věc: ***Vyjádření k projektové dokumentaci (ke stavbě) z hlediska existence telekomunikační optické sítě a zařízení ve vlastnictví nebo správě společnosti PODA a.s.***

*Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení*

Stavba: ***„Přechod pro chodce na ul. Štefánikové v Bohumíně“***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Bohumín, ul. Štefánikova), se **nachází** telekomunikační síť a zařízení **PODA a.s.** Pokládka HDPE trubek **PODA a.s.** byla realizována v přípoloží k teplovodu ČEZ. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situace, číslo výkresu C3“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích). Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Sloupy veřejného osvětlení budou situovány tak, aby betonová patka sloupu byla v min. vzdálenosti 0,5m od našeho vedení.**
- **Je nutno dodržet podmínky vyjádření ČEZ Teplárenská a.s. vydané k této stavbě.**
- **Před započítím zemních prací vytyčení telekomunikačního zařízení stavebníkovi provede správce teplovodu ČEZ Teplárenská a.s.** Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- **Telekomunikační vedení PODA a.s. bylo ve Vašem zájmovém území realizováno v přípoloží k teplovodu ČEZ. V těchto místech je poloha telekomunikačního vedení PODA pouze orientační. V terénu bude přesné uložení telekomunikačního vedení PODA zjištěno pomocí ručně kopaných sond.**
- **Telekomunikační zařízení nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště.**
- **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**

- Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – Jan Mrva. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

**Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání**

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava

**PODA**

28. října 1168/102, 702 00 Ostrava

IČ: 25816179, DIČ: CZ25816179

PODA a.s. tel.: 730 430 430