



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR SPRÁVY DOMŮ

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/29354/2024/OSD/PrA
JID: MUBO08222612
Vyřizuje: Ing. Adriana Prokešová
Telefon: 596 092 264
E-mail: prokesova.adriana@mubo.cz
Datum: 14.06.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz uchazeče:

Dotaz č.1.

- jak nacenit tuto zakázku, když není znám standart požadovaného materiálu?

Dotaz č.2.

- ve výzvě k podání nabídky píšete oprava rozvaděčů ?
co je myšleno tou opravou? Prosím o specifikaci .

Odpověď na dotaz č.1:

Cenová nabídka bude obsahovat standart materiálů splňujících platné normy pro generální opravu elektroinstalace bytových domů.

Bytové rozvaděče budou napojeny silovými bezhalogenními kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru. Kabely budou vedeny v PVC lištách.

Odpověď na dotaz č.2:

Stávající rozvaděče jsou oceloplechové zapuštěné ve zdi.

Tyto stávající rozvaděče budou repasovány. Budou opraveny zámky a rozvaděče budou nově natřeny a opatřeny protipožárními přepážkami.

Ing. Kateřina Pálková, v.r.
vedoucí odboru správy domů