

Přípojky gravitační kanalizace - jsou tvořeny propojením plastové parcelní šachty DN 400, do které jsou svedeny splaškové vody s hlavním řadem DN 300. Parcelní šachty DN 400 jsou umístěny na parcelách jednotlivých RD. Napojení na hlavní stoku je buď do dna revizní šachty nebo na odbočku - viz.vzorové řešení přípojek kanalizace - příloha č. D.1.7.2 + D.1.7.3.

- Napojení potrubí přípojky na kanalizační stoku DN 300 je navrženo pomocí vsazené odbočky DN 300 / 150 - 45° s vložením kolene 45°.
- Napojení potrubí do šachtového dna - do šachtové vložky.
- Materiál kanalizačních přípojek PVC KG - DN 150 - min.spád 2 %.

Tabulka přípojek

Přípojka	Objekt	DN	Materiál	Délka	Ukončení
P1	Parc.č. 1462/36	150	PVC KG	3,50	PŠ1
P2	Parc.č. 1462/76	150	PVC KG	3,50	PŠ2
P3	Parc.č. 1462/76	150	PVC KG	3,50	PŠ3
P4	Parc.č. 1462/37	150	PVC KG	3,75	PŠ4
P5	Parc.č. 9462/64	150	PVC KG	4,30	PŠ5
P6	Novostavba parc.č.1480/6	150	PVC KG	15,00	PŠ6
P7	Parc.č. 1462/65	150	PVC KG	4,10	PŠ7
P8	Parc.č. 1462/66	150	PVC KG	3,75	PŠ8
P9	Parc.č. 1462/79	150	PVC KG	3,75	PŠ9
P10	Parc.č. 1462/79	150	PVC KG	3,75	PŠ10
P11	Parc.č. 1462/67	150	PVC KG	3,75	PŠ11
P12	RD č.p. 219	150	PVC KG	11,25	PŠ12
SO 01.1 - celkem PVC KG DN 150				63,90 m	

Upozornění pro stavebníky RD:

V rámci ÚR alt SP pro jednotlivé RD předloží stavebník PD na dopojení vnitřní kanalizace na přípojku kanalizace ukončenou PŠ alt DČS.

Jedná se o kanalizaci splaškovou, na kterou lze napojit pouze splaškové vody

SO 01.1 PŘÍPOJKY GRAVITAČNÍ KANALIZACE

Projektant		Vypracoval		Kreslil		MK ENGINEERING	
Ing.Krauz						Ing.Miroslav Krauz IČO 435 63 945 Komenského 10, 737 01 Český Těšín	
Místo stavby : Bohumín - Záblatí, ul.Sokolská						tel: 608 736 605 e-mail: krauz@mkplan.cz	
Investor : Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín							
KANALIZACE, CHODNÍK K PARCELÁM UL. SOKOLSKÁ BOHUMÍN - ZÁBLATÍ						Datum	05 / 2019
						Stupeň	DPS
PŘÍPOJKY GRAVITAČNÍ KANALIZACE						Měřítko -	Č.přílohy D.1.7