


















LEGENDA

- A  Zářivkové průmyslové svítidlo stropní 2x 58W, krytí IP 54 – garáž
- B  Zářivkové průmyslové svítidlo stropní 2x 36W, krytí IP 54 – dílna
-  Zářivkové průmyslové svítidlo nástěnné 2x 36W, krytí IP 54 – dílna
- C  LED venkovní reflektorové svítidlo 50W , krytí IP65, zdroj LED
- D  Svítidlo nástěnné, s úsporným zdrojem LED, krytí IP 23 – na terase
- NO  Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem, zdroj LED, čas provozu cca 1 hod. s piktogramem úniková cesta, krytí IP 44
- VO  Výstražné svítidlo pro výjezd hasičských vozidel
- Přesné typy svítidel určí stavebník
-  Zásuvka zapuštěná, jednoduchá 230V/16A, např. typ TANGO
- *  Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V/16A, krytí IP 43, typ TANGO
-  Zásuvka zapuštěná dvojnásobná 230V/16A, např. typ TANGO
- 3  Zásuvka průmyslová 400V/16A, krytí IP 54
- *  Spínač zapuštěný 230V/10A – řaz. 1, krytí IP 43. typ TANGO
-  Spínač zapuštěný 230V/10A – řaz. 6, např. typ TANGO
-  Spínač zapuštěný 230V/10A – řaz. 7, např. typ TANGO
-  Spínač zapuštěný 230V/10A – řaz. 5, např. typ TANGO
- 3  Vývod 400V/16A pro napojení autom. otvírání hlavních garážových vrat ukončený průmyslovou zásuvkou 400V/16A
-  Vývod 230V/16A pro napojení autom. otvírání zadních garážových vrat
- Krabicové rozvodky zapuštěné (přístrojová, rozvodná)

D.1.14 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.4.4– SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

OSLOVENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
NÁZEV STAVBY PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRJONICE VE STARÉM BOHUMÍNĚ		ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA	
MÍSTO STAVBY SLEZSKÁ 153, STARÝ BOHUMÍN		mob. 777 116 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudiopave.cz	
VYPRACOVAL ING. PAVEL STOKLASA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA	VYPRACOVAL ING. PAVEL STOKLASA	
OBJEDNATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	AUTORIZACE		DATUM 10/2021
ČÍSLO D.1.4.4– SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			MĚŘITKO –
STAVEBNÍ OBJEKT			ČÍSLO ZAKÁZKY 0621/003
NÁZEV VÝKRESU LEGENDA	STUPĚŇ PDSP+DVDS	ČÍSLO KÓPE	
	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.4–06		