



**Povodí Odry**  
státní podnik



POSPX006W6XE

Váš dopis zn.:

Ze dne: 04.12.2023

AQUION, s.r.o.

Naše č.j.: POD/20772/2023

Spis. zn.: 923.2\_10

Vyřizuje: Ing. Irena Kozlíková

Tel.: 596657271

E-mail: irena.kozlikova@pod.cz

Datum: 08.01.2024

Praha 7 - Holešovice, Osadní 324/12a, PSČ  
17000

**Kanalizace – lokalita Bezručova a návrh SoSB VB, k.ú. Nový Bohumín a Záblatí u Bohumína  
- stanovisko správce povodí a toku**

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci - projektu pro společné povolení uvedené stavby. Předmětem je vybudování nové splaškové kanalizace v délce cca 444m, která bude odvádět splaškové vody ze tří panelových domů, obchodu a ubytovny na čerpací stanici (ČSOV) a výtlačným potrubím následně do stávající jednotné gravitační kanalizace v ul. Za Můstkem. Havarijní objem ČSOV bude 92,15 m<sup>3</sup> na dobu 24 hod. Z bezpečnostního přepadu nově navrhované ČSOV bude zaústění DN300 do Bohumínské Stružky.

Trasa výtlačku v délce cca 137m je vedena podél ul. Bezručova a kříží spodem Bohumínskou Stružku. Před místem napojení výtlačku do stávající kanalizace bude odlehčovací komora. Vyústění odlehčení z této komory DN700 bude v délce 71,1m a bude opatřeno koncovou klapkou.

V rámci stavby dojde k vybourání stávajících septiků, kanalizační šachty a části potrubí.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Stavbou je dotčen tok Bohumínské Stružky v naší správě, a to:

- vyústěním z ČS (A7) bude v km 6,200 na levém břehu / nad mostem ul. Bezručova
- přechodem výtlačku km 6,180 v blízkosti mostu
- vyústěním odlehčení km 6,175 na pravém břehu / pod mostem resp. severně od mostu.

Trasa kanalizace se nachází částečně v záplavě stoleté vody Bohumínské Stružky, mimo aktivní zónu proudění.

Záplavové území vodního toku Bohumínská stružka v úseku ř. km 4,595 až 10,530, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno Městským úřadem Bohumín dne 26.11.2008 s č. j. ŽPS/2008/15/DO/231.2/A/20.

- Navrhovaným břehovým opevněním nesmí dojít k omezení stávajícího průtočného profilu.
- Majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah. – *žádost postupujeme*
- Zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno našemu VHP v Ostravě (Ing. Ondřejček, tel: 596 237 121, e-mail: ostrava.vhp@pod.cz).

*Pawl.*

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku materiálem z demolice, cementovým mlékem, stavebním materiálem a ropnými úkapy.
- V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál.
- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Ostrava.
- Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost.

*Z hlediska správce povodí a správce vodního toku je realizace záměru možná za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.*

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0720 Odra od státní hranice po tok Olše. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru "Kanalizace – lokalita Bezručova a návrh SoSB VB" na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací

CO : VHP Ostrava  
majetkový odbor, zde