



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 20.12.2023

NAŠE ZN.: 932/TSÚ/2024-RŘ

VYŘIZUJE: Renáta Řepková

TEL.: 731 403 270

E-MAIL: renata.repkova@ssmsk.cz

DATUM: 9.1.2023

Aquion, s.r.o.

Osadní 3241/12a

170 00 Praha 7

**Kanalizace - lokalita Bezručova, Bohumín**  
**- vyjádření k projektové dokumentaci**

Pro vyjádření nám byla předložená projektová dokumentace ve stupni DSJ z data 08/2023.


Stavbou bude dotčen silniční pozemek **parc. č. 1519/1** v k.ú. **Záblatí u Bohumína** a pozemek **parc.č. 2555/1** v k.ú. **Nový Bohumín (silnice č. III/4711)**. Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Správa silnic MS kraje středisko Karviná, jakožto organizace, která má na základě zřizovací listiny právo na hospodaření se svěřeným majetkem kraje, **souhlasí s umístěním kanalizačního řadu na předmětných pozemcích** za předpokladu, že budou dodrženy tyto podmínky, které je nutno zapracovat do projektové dokumentace:

- Křížení kanalizačního řadu se **silnicí č. III/4711 ul. Bezručova** nutno realizovat **protlakem** tak, aby nedošlo k poškození živičného povrchu vozovky.
- Kanalizační řad pod komunikací musí být uložen do chráničky, v hloubce s minimálním **krytím 1,5m pod niveletou vozovky (min.1m pod dnem silničního příkopu)**.
- Zápichové jámy nutno umístit mimo silniční pozemek.
- V místě přeložky vodovodu (v kř. s MK Za můstkem) musí být výkop opraven dle TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. **Živičný povrch vozovky po zrealizované přeložce vodovodu nutno opravit v rozsahu do poloviny vozovky (na šířku jízdního pruhu) v délce 1m na každou stranu od výkopu. Rozsah nutno zapracovat do projektové dokumentace.** Pracovní spáry nutno zalít živičnou zálivkou.
- Pro umístění kanalizace v silničních pozemcích musí být mezi SSMSK a investorem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcný záměr musí být schválen v Radě MS kraje. Smlouva bude zajišťována prostřednictvím našeho střediska.
- Před zahájením stavby, minimálně 15 dní předem, investor stavby musí oznámit SSMSK zahájení stavby a uzavřít protokol o předání staveniště.
- Stavba musí být zajištěna tak, aby nedocházelo k znečišťování a poškozování silnice.

- Toto vyjádření je zároveň souhlasem ke zvláštnímu užívání dle §25 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

S pozdravem



Ing. Tomáš Danihlík  
vedoucí střediska Karviná