



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY A KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY POŽÁRNÍ VODY, FEZN
- STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ SUCHOVOD, FEZN
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- DEMONTÁŽE POTRUBÍ V TRASÁCH NAVRŽENÝCH ROZVODŮ
- STUDENÁ PITNÁ VODA, PP-R PN16, IZOLACE 1)
- TEPLÁ VODA, VÍCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- CIRKULACE TEPLÉ VODY, VÍCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- POŽÁRNÍ VODA, PP-R PN16
- ODPADNÍ POTRUBÍ, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PP-HT, IZOLACE PE TRUBICE TL. 20 MM
- ODPADNÍ POTRUBÍ, PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP-HT

- WC STÁVAJÍCÍ KLOZET KOMBI, RV1/2" – DOPOJENO HADIČKOU
- U STÁVAJÍCÍ UMYVADLO, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- SM STÁVAJÍCÍ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- VA STÁVAJÍCÍ SPRCHOVÁ MISA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- DJ STÁVAJÍCÍ VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ
- VT STÁVAJÍCÍ DŘEZ JEDNODUCHÝ, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- RV STÁVAJÍCÍ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- RVP ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ SE ZPĚTNOU Klapkou 1/2"x3/4"
- KK KULOVÝ KOHOUT, R250W
- VK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ, R608
- VV VYVAŽOVACÍ VENTIL, DN10 KVS = 1,33 M3/H
- ZV EA ZPĚTNÝ VENTIL KONTROLOVATELNÝ, TYP EA

- PEVNÝ BOD
- KLUZNÉ ULOŽENÍ
- KOMPENZAČNÍ SMÝČKA

POZNÁMKA:
1) POTRUBÍ SV IZOLOVANÉ DLE ČSN 75 5409, POTRUBÍ TV A TV-C DLE 85, VYHL. Č. 193/2007 Sb., TL. IZOLACE VIZ TABULKA.
2) PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCMI KONSTRUKCEMI PROVEDENY DLE ČSN 730810 ČL. 6.2.1 UTĚSNĚNÍM PROSTUPU PROTIPOŽÁRNÍ PĚNOU, NEBO DOBETONOVÁNÍM A UTĚSNĚNÍM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU ZE SPODNÍ STRANY.

Vyracoval BLAŽEK		Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK		ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Svitávka č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25971862 DIČ: CZ25971862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 060		
Investor MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN							
Místo SVAT. ČECHA 1093, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN							
Stavba REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY, ODPADNÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, BYTOVÝ DŮM SVAT. ČECHA 1093, BOHUMÍN				Č. zakázky	Změna	Datum vydání	
				028/24	A	2024-12-05	
Profesní část			Druh dokumentu	Účel vydání	Číslo dokumentu		
				DPS	CZ-2-177-24		
Název SVISLÝ ŘEZ ODPADNÍM A PŘIPOJOVACÍM POTRUBÍM II.				Měřítko	List		
				1:50	D.1.2.2.2)106		