



Váš dopis zn.: MUBO/16060/2021
Ze dne:

Město Bohumín

Naše zn.: POD/07613/2021/9232/840.10
Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.
Tel.: 596 657 284
E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz
Datum: 19.05.2021

Masarykova 158
73581 Bohumín

„Obnova rekreační oblasti Kališova jezera“ – vyjádření správce povodí k územnímu řízení

K akci „Obnova rekreační oblasti Kališova jezera“ vydal státní podnik Povodí Odry naposledy vyjádření dne 23.7.2018 zn.:POD/06937a/2018/9232/840.10 k dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby ve znění:

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební objekty:

- SO.01 Plovoucí plovárna
- SO.02 Ukotvení plovoucí sestavy
- SO.03 Úprava břehů
- SO.05 Distanční mola pro plavce

Stavba je umístěna na břehu Kališova jezera. Jedná o úpravu břehové části a přístupu k plovárně, realizaci plovárny s přístupem do vody včetně ukotvení, realizaci distančních mol pro plavce, realizaci mobiliáře včetně piknikového posezení a cykloboxů.

Plovárna bude do úrovně povodňe Q_5 kotvena u gabionových bloků. Protipovodňové opatření pro úroveň vzestupu hladiny Q_{100} je řešeno protipovodňovým gabionem a kotvicím řetězem (původní řešení z územního řízení s pilotami bylo důvodu velké délky pilot změněno). Distanční molo je kotveno ke dnu pomocí tížných bloků.

Přístup na staveniště bude zajištěn obvodovou komunikací jezera a místními obslužnými komunikacemi. Příjezd na staveniště bude z hlavní silnice Šumyčelské, která navazuje na vedlejší ulici Oderskou.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme:

1. Opakujeme informaci z našeho stanoviska k DUR, že zájmové území je situováno v aktivní zóně záplavového území na řece Odře. Dále upozorňujeme, že s případným dalším rekreačním rozvojem území, který by spočíval v umísťování objektů občanské vybavenosti (budovy občerstvení, převlékárny, sprchy, šatny, oplocení a další) ve vymezené aktivní zóně záplavového území nebudeme souhlasit.
2. Požadujeme, aby po dokončení stavby byly zařízení staveniště a mezideponie odstraněny.
3. Výškové úrovně velkých vod byly námi poskytnuty dne 10.8.2017.
4. Zahájení prací musí být oznámeno vodohospodářskému dispečinku státního podniku Povodí Odry (tel.:596 612 222, e-mail: dispecer@pod.cz) a vodohospodářskému provozu v Ostravě (tel.:596 237 121, e-mail: ostrava.vhp@pod.cz), a to nejméně s týdenním předstihem.
5. Případné změny oproti schválené dokumentaci budou s námi předem projednány.
6. Požadujeme dodržet ustanovení povodňového a havarijního plánu.
7. Pokud budou touto stavbou dotčeny i jiné naše zájmy, než vyplynuly z předložené dokumentace, je třeba je s námi rovněž projednat.
8. Dále požadujeme, aby byl po dokončení stavby zpracován provozní a povodňový řád rekreační oblasti, ve kterém budou uvedeny i informace týkající se povodňového nebezpečí a nutné evakuace. Tento řád požadujeme předložit ke schválení našemu podniku.

K předloženému povodňovému plánu uvádíme:

- V organizační části B., kapitola 1., požadujeme hlásný profil řeky Odry v Bohumíně doplnit hlásným profilem Věřňovice na řece Olši. Tyto změny pak zohlednit v kapitole 3.4 až 3.6 organizační části B.
- Do předloženého povodňového plánu požadujeme doplnit jmenný seznam členů Povodňové komise stavby a kontaktní údaje na zhotovitele stavby.
- Po doplnění výše uvedených údajů požadujeme plán zaslat na náš vodohospodářský dispečink k internímu využití.
- Za předpokladu zpracování těchto našich připomínek s předloženým povodňovým plánem souhlasíme.

Za předpokladu splnění našich výše uvedených požadavků s akcí „Obnova rekreační oblasti Kališova jezera“ souhlasíme.

Dne 19.4.2021 jsme byli požádáni o prodloužení platnosti tohoto vyjádření pro územní řízení (pro tuto akci nebude probíhat stavební řízení).

Prodlužujeme tímto platnost našeho vyjádření ze dne 23.7.2018 do 19.5.2023.

Toto vyjádření doplňujeme následovně:

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0720 Odry od státní hranice po tok Olše.

Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Obnova rekreační oblasti Kališova jezera“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Povodí Odry

státní podnik 230

701 26 Ostrava, Varenská 49

IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021

Pavlas L.

Ing. Lukáš Pavlas

vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku