



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR SPRÁVY DOMŮ

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Váš dopis zn.:	E-Zak
Ze dne:	
Naše značka:	MUBO/07566/2025/OSD/KoZ
JID:	MUBO08461612
Vyřizuje:	Zdeněk Kolařík
Telefon:	596 092 160
E-mail:	kolarik.zdenek@mubo.cz
Datum:	10.02.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz uchazeče:

V rámci účasti naší společnosti ve výběrovém řízení na generálního dodavatele veřejné zakázky bychom Vás chtěli upozornit na nesrovnalosti v rozpočtu.

Rozpočet obsahuje položky s kódy cenové soustavy URS, avšak popis položek je ručně upraven nebo doplněn, tudíž položka neodpovídá zadanému kódu.

Pro příklad uvádíme :

Pol. č. 3 v rozpočtu : Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem, skelnou tkaninou a minarální vlnou tl 40mm

Pol. č.3 dle kódu v cenové soustavě URS : Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu

Navíc se položka č. 4 Deska EPS 70 Z odkazuje na položku č. 3, která hovoří o minerální vlně.

Pol. č. 7 v rozpočtu : DES. OMIT. FRONTROCK MAX E TL. 110MMA

Pol. č. 7 dle kódu v cenové soustavě URS : deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 160mm

Pol. č. 8 v rozpočtu : HMOZDINKY PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ (šroubované, ocelový trn)

Pol. č. 8 dle kódu v cenové soustavě URS : hmoždinka ETA zatluokací fasádní s plastovým trnem pro montáž TI 8x60x155mm

Prosíme o kontrolu a úpravu položkového rozpočtu.

Dotaz byl zaslán projektantovi k vyjádření.

Odpověď:

Položky č.3,5,36 a 37 nejdou v ceníku. Rozpočtář vytvořil vlastní položky. Zbývající připomínkované položky byly opraveny. V rozpočtovém programu projektanta jsou některé materiály pod jiným číslem, a tak byly nahrazeny položkami z Krosu.

Opravený výkaz výměr byl vložený do systému E-Zak

Ing. Kateřina Pálková
vedoucí odboru OSD

po dobu nepřítomnosti zastupuje
Vachtarčíková Lenka v. r.