



POZNÁMKA:  
Napěťová soustava: 1NPE, 50Hz, 230V, TN-S.  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3: automatickým odpojením od zdroje doplněná o ochranu proudovými chrániči, zemněním a ochranným vodivým pospojováním.  
Minimální krytí rozvodnice RM: IP 30/20.  
Jističe jsou navrženy s vyp. charakt. "B"/6kA. Proudové chrániče (JEDNO MODULOVÉ) s vybavovacím reziduálním proudem 30mA.  
Svodič přepětí typ: Kombinovaná ochrana TNS/70kA, třídy T1 a T2.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Studnička		VYPRACOVAL Stanislav Gajzler			
INVESTOR	Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín				
NÁZEV AKCE	Oprava elektroinstalace ve společných prostorech BD Čs. Armády 1054, Bohumín			STUPEŇ PD	DPS
MÍSTO STAVBY				DATUM	01/2025
OBJEKT	Čs. Armády 1054, Bohumín			ZAK. ČÍSLO	25-033
ČÁST	D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: 12
OBSAH	Schéma rozvaděče RM				