

Naše značka: TaV/102/2025/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 592 752 060, 592 752 044
V Ostravě dne: 20. 1. 2025

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.
ING. IVAN ŠNAPKA
Hřbitovní 651/8
735 42 Těrlicko

Věc: ***Vyjádření k projektové dokumentaci z hlediska existence telekomunikační optické sítě a zařízení ve vlastnictví nebo správě společnosti PODA a.s.***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení

Stavba: ***„Přechody ul. Bezručova, Nový Bohumín“, Bohumín***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Bohumín, ul. Bezručova), se **nachází** telekomunikační síť a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek a telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese "Koordinační situace, číslo výkresu C3".

Proti provedení nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Stávající podzemní telekomunikační vedení PODA a.s. bude pod novou zpevněnou plochou opatřeno chráničkou s přesahem 1m za obruby.**
- **U nové zpevněné plochy nebude nad vedením PODA a.s. umístěn betonový základ obrubníku.**
- **Veškeré náklady na ochranu vedení PODA a.s. budou financovány investorem výše uvedené stavby.**
- **Před započatím** prací stavebníkovi telekomunikační zařízení **vytyčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - volna@poda.cz, mrva@poda.cz a pro lokality Havířov, Orlová, Karviná – volna@poda.cz, kirschner@poda.cz.
Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Mrvu – lokality Ostrava, Bohumín - (592 752 044, 775 233 729) nebo p. Miliána – lokality Havířov, Orlová, Karviná - (592 752 045, 775 233 717) pro upřesnění termínu vytyčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy. Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- **Telekomunikační zařízení je možné pojíždět těžkými mechanismy pouze v případě, že bude zajištěna jeho zvýšená ochrana (např. bet. panely).**
- **V ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště.**
- **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**

- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlaste na tel. čísla, 592 752 044, 775 233 729 – Jan Mrva. **Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.
Jan Mrva
28. října 102/1168
702 00 Ostrava

PØDA

28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 25816179, DIČ: CZ25816179
PODA a.s. tel.: 730 430 430

