



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR SPRÁVY DOMŮ

Masarykova 158

735 81 Bohumín

Váš dopis zn.:	E-Zak
Ze dne:	
Naše značka:	MUBO/13937/2025/OSD/KoZ
JID:	MUBO08500423
Vyřizuje:	Zdeněk Kolařík
Telefon:	596 092 160
E-mail:	kolarik.zdenek@mubo.cz
Datum:	14.03.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace pro zadávací řízení:

„Generální oprava elektro instalace ve společných prostorách BD na ul. Čs. armády 1053 v Bohumíně“

„Generální oprava elektro instalace ve společných prostorách BD na ul. Čs. armády 1054 v Bohumíně“.

Dotaz uchazeče:

Dle vyjádření revizního technika, PBŘ a autorizovaného stavebního dozoru s čkaiť my bylo odpovězeno. Dle zákona č 250/2021 paragrafu 2 se by se mělo jednat o rekonstrukci, jelikož dochází k výměně zařízení za modernější zařízení. S ohledem na výše zmíněné lze pokládat zadávací projekt za nekompletní. Zejména s ohledem na chybějící PBŘ a další náležitosti.

jelikož budova má charakter OB2 musí být uděláno PBŘ a dodržena norma ČSN 730848.

Prosím jak postupovat v nacenění jelikož ve VV je pouze oprava dvířek elektroměrových rozvaděčů natřením a opravou zámku.

Avšak dvířka a rozvaděč jako takový by měl plnit tuto normu.

Odpověď:

Dotaz byl předán projektantovi. Projektant sdělil, že se jedná o opravu původní elektroinstalace a z tohoto důvodu PBŘ není nutné zpracovat. Uchazeči ocení přiložený výkaz výměr dle zadávací dokumentace.

Ing. Kateřina Pálková v. r.
vedoucí odboru OSD