

PŘEPOJENÍ P1 - P3
ELEKTRONAVRTÁVACÍ PAS S INTEGROVANÝM VENTILEM

SKLADBY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK - viz :
D.2.3.4 - VÝPIS PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK VODOVODU

ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODU
HDPE 100 D90 - - 201,55 m

Elektronavrtávací pas s integrovaným ventilem

HDPE d90

Připojení spojka Pusch-fit

STÁVAJÍCÍ PE D32, D40, D63

Z.Ú. = 0,00
ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODU
VSAZENÍ T-KUSU MEZI STÁVAJÍCÍ PATKOVÉ KOLENO
HYDRANTU A NOVÉ OSAZENOU TVAROVKU
SYNOFLEX PŘÍRUBA x HRDLŮ.

PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY RD čp. 419
NA NOVÝ VODOVODNÍ ŘÁD

ZRUŠENÍ SDRUŽENÉ PŘÍPOJKY RD čp. 419
NAPOJENÍ NA NOVÝ VODOVODNÍ ŘÁD

K.Ú. = 201,55
ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODU
PROPOJENÍ S HDPE D63
ZRUŠEBÍ STÁVAJÍCÍHO KALNÍKU A
PROPOJENÍ PE D63 x PE D90
spojkou SYNOFLEX.

Záslepka
Pusch-fit

VŠ
MODULO

POZNÁMKA

- VÝPISY TRUB, TVAROVEK A ARMATUR VIZ v.č. D.2.3.3
- TABULKA PŘÍPOJEK viz v.č. D.2.3.4
- ŠOUPÁTKA + PATKOVÁ KOLENA HYDRANTŮ PODEPŘÍT
BETONOVÝM ZÁKLADKEM 300x300x150 - CELKEM 1 ks
- ULIČNÍ POKLOPY ŠOUPÁTEK A HYDRANTŮ
NA BETONOVOU PODLOŽKU
- POKLOPY ŠOUPÁTEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - 3 KS
- POKLOPY HYDRANTŮ - 1 KS
- POKLOPY ŠOUPÁTEK - 2 KS

Projektant		Vypracoval		Kreslil	MK engineering ing. Miroslav Krauz IČ 435 63 945 Komorní 15, 737 01 Český Těšín tel. 608 736 605 e-mail : krauz@mkplan.cz	
Ing. Krauz						
Místo stavby: Bohumín - Skřečůň, ul.Úvozní						
Investor: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín					Datum	07 / 2025
ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODU ul.ÚVOZNÍ, BOHUMÍN SKŘEČOŇ					Stupeň	DPS
KLADEČSKÝ PLÁN					Měřítko	-
					Č. přílohy	

