

**Zokruhování vodovodu ul. Úvozní, Bohumín - Skřečůň**

Zápis z projednání č.2  
dne 18.11.2024 na Městském úřadě v Bohumíně

---

Přítomni: - viz. presenční listina

Projektant seznámil přítomné majitele dotčených pozemků s návrhem trasy zokruhování vodovodu. Nový vodovodní řad je navržen v zeleném pruhu podél silnice Úvozní a částečně v trase stávající přípojky na parc. č. 1127/19. Tímto řešením dojde ke zrušení stávající VŠ, která se přesune do místa napojení přípojky na parcele 1127/9.

Stávající sdružená přípojka se zaslepí za napojením RD č.p.469.

*Na základě předložené PD byly specifikovány následující upřesňující body k zapracování do PD.*

1. Trasa vodovodu v úseku rušené sdružené přípojky povede na vnější straně pozemků, tj. blíže ke komunikaci. Tato trasa míň omezí využití dotčených pozemků.
2. Součástí stavby (investice města Bohumín) je náhrada rušené přípojky včetně VŠ. Dotažení nové přípojky bude do stávajícího místa.
3. Součástí stavby bude přepojení stávajících přípojek – celkem 3.kusy.
4. Součástí stavby není napojení dalších přípojek, bude samostatně řešeno majiteli napojovaných nemovitostí.
5. Projektant s jednotlivými majiteli dotčených pozemků podepíše na situaci souhlas s umístěním vodovodního řadu a provedením stavby.

V Bohumíně 18.11 2024









zapsal: ing. Miroslav Krauz

# PRESENČNÍ LISTINA

z projednání č.2 - DUR + DSP stavby

**Zokruhování vodovodu ul. Úvozní, Bohumín - Skřečůň**

konaného dne 18. listopadu 2024 na MÚ Bohumín

Firma – organizace	Jméno	Podpis
Město Bohumín	ing. Macura	
	ing. Kaspřáková TRÁVKOV	
	ing. Dudás	
	L.Jochimová, DiS	
	E.Pecháčková	
MK engineering	ing. Krauz	
Parc.č.1127/19	BEČKOVÍ + 2x	 773 523 237
Parc.č.1127/20	Šimon Vicha	 723 835 289
Parc.č.1126		
Parc.č.1052/4	KRISTINA BORTLÍKOVÁ	 432 401 494
Parc.č.1052/3		
Parc.č.1052/5		
Parc.č.1052/6		
Parc.č.1052/7		
Parc.č.		