


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.3:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka - ENERGY
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	5. května 1526
KRESLIL	Zelinka Jiří	Rožnov pod Radhoštěm
INVESTOR :	Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín	FORMÁT 8A4
NÁZEV :	Energetické úspory ZŠ ČSA v BOHUMÍNĚ ELEKTROINSTALACE	DATUM 12/2023
	Pavilon E Hromosvod	ÚČEL DSP
		ZAK.Č. 2023/49
		MĚŘITKO 1:75
		Č.VYKR. EL-40