

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Stoklasa Pavel, Ing.
Ztracená 2553 / 3
74601 Opava

Značka: 9773/V001745/2024/TE
ID stavby: 337288082

Ostrava, dne: 29.1.2024

Věc: **Stavební úpravy bytových domů na ul. Husova č.p. 553, 561 a 786, 792 v Bohumíně – dotčené parc. č. 217/2, 218/2, 227/2, 227/1, 225, k. ú. Nový Bohumín**
Stanovisko pro územní a stavební řízení
Investor: Město Bohumín

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 6.10.2023 pod zn.: 9773/V024445/2023/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy bytových domů na ul. Husova č.p. 553, 561 a 786, 792 v Bohumíně.

Uvažované stavební práce a činnosti spočívající v:

- zateplení fasád BD-ETICS tl. 180 mm, vč. zateplení soklového zdiva-ETICS tl. 100 mm
- přestěrkování a nová omítka obou zateplených štítů
- zateplení podlahy půdy BD tl.240 mm
- úpravy stávajících komínových těles (snížení + nová omítka +nové komínové betonové hlavy)
- GO balkónů (zábradlí balkónů vč. sušáků prádla, podlahy)
- nové hliníkové vstupní dveře
- nové mříže sklepních oken
- nové stříšky nad venkovními vstupy
- nové venkovní listovní schránky umístěné před hlavními vstupy
- přemístění stávajícího osvětlení a případné doplnění osvětlení hlavních vstupů
- GO venkovních ramp dvorních vstupů do suterénu (nový povrch ramp, oprava opěrných zídek + zábradlí)
- GO střechy (nová krytina, nové klempířské konstrukce, nové střešní výlezy)
- GO hromosvodu
- nové okapové chodníky z velkoplošné dlažby opřené do chodníkových obrubníků

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby a umístěním zařízení staveniště na pozemcích parc. č. 217/2, 218/2, 227/2, 227/1, 225, k. ú. Nový Bohumín nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s. (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“).

Upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S výše uvedenou stavbou dle předložených podkladů **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí středisku vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 384 111, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- V případě kolize s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.

Značka: 9773/V001745/2024/TE

- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. nebo jeho připojek bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26

Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakreslení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.